

# ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МУФТА ПАСПОРТ



## 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт на противопожарные муфты (далее - ППМ) предназначен для ознакомления с изделием.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Противопожарные муфты «ФАЭКС» предназначены для предотвращения распространения пожара через места прохода трубопроводов из горючих полимерных материалов (полиэтиленовым, полипропиленовым, из поливинилхлорида и др.), применяемым в системах водоснабжения, канализации, в пневматических магистралях, кабельных коммуникациях в гражданском и промышленном строительстве.

Муфта представляет собой стальной окрашенный корпус с вкладышем из терморасширяющегося материала.

## 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры ППМ указаны в таблице ниже.

| Обозначение муфты | Толщина вкладыша, мм | Габаритные размеры<br>Диаметр x<br>высота, мм | Диаметр трубопровода,<br>мм | Масса, г | Предел огнестойкости      |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| 16                | 4                    | Ø28x50                                        | 16                          | 35       | EI 180 по<br>ГОСТ Р 53306 |
| 20                | 4                    | Ø33x50                                        | 20                          | 50       |                           |
| 25                | 4                    | Ø38x50                                        | 25                          | 60       |                           |
| 32                | 4                    | Ø45x50                                        | 32                          | 75       |                           |
| 40                | 4                    | Ø54x50                                        | 40                          | 85       |                           |
| 50                | 4                    | Ø63x50                                        | 50                          | 110      |                           |
| 65                | 6                    | Ø83x50                                        | 65                          | 150      |                           |
| 80                | 6                    | Ø100x50                                       | 80                          | 190      |                           |
| 90                | 6                    | Ø110x50                                       | 90                          | 210      |                           |
| 110               | 6                    | Ø130x50                                       | 110                         | 260      |                           |
| 125               | 10                   | Ø150x60                                       | 125                         | 460      |                           |
| 160               | 12                   | Ø200x65                                       | 160                         | 660      |                           |
| 200               | 12                   | Ø230x65                                       | 200                         | 850      |                           |
| 225               | 16                   | Ø265x85                                       | 225                         | 1150     |                           |
| 250               | 16                   | Ø290x85                                       | 250                         | 1400     |                           |

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

-муфта противопожарная

-паспорт.

## 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим повреждениям ППМ.

Запрещается установка ППМ, на трубы не соответствующего диаметра (см. в таблице выше).

## 6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Температурный диапазон эксплуатации ППМ от -25°C до +45°C при относительной влажности до 80%.

Упакованная ППМ может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от -50°C до +50°C.

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Элементы конструкции ППМ не представляют опасности для окружающей среды. По окончании срока службы подлежат утилизации в обычном порядке.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ППМ-\_\_\_\_\_ соответствует ГОСТ Р 53306-2009, ТУ 28.15.26-020-92109443-2020 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

## 9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу ППМ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня отгрузки подставки покупателю. Срок службы устанавливается равным 30 годам со дня изготовления.

В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные дефекты, либо изделие заменяется на новое.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения.

Дата продажи

Название торгующей организации

МП

## 10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО "ФАЭКС"

Россия, г.Ярославль,

ул.Спартакoвская, 1д

тел. (4852) 62-01-31

www.faeks.ru

mr.faeks@mail.ru