

Грузоотправитель:

ООО «Липецкая трубная
компания «Свободный
сокол»

Грузополучатель:

Общество с ограниченной
ответственностью «ПРОТЭК»

Дата выписки: 30.06.2021

Адрес: 394028, г. Воронеж, проезд Монтажный, дом № 3,
оф. 1

Номер вагона/Автомобиля:



**СВОБОДНЫЙ
СОКОЛ**

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1657

Наименование Трубы напорные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом
Обозначение нормативного документа: ТУ 24.51.20-037-90910065-2021

Диаметр мм.	Количество шт.	Количество м.	Масса теор. тн.	Тип соединения	Кол-во резиновых колец шт.	Испытано гидравлич еским давление м, БАР.	Временное сопротивлен ие (предел прочности на разрыв) кгс/мм2. не менее	Условный предел текучести , кгс/мм2. не менее	Относи тельное удлинение , %. не менее	Твердость , НВ. не более
300	20	116	7,24	Tyton	-	50	42.0	30.0	10.0	230.0
800	10	60	16,58	RJS	-	32	42.0	30.0	10.0	230.0
800	10	58	16,08	RJS	-	32	42.0	30.0	10.0	230.0
200	78	468	17,784	Tyton	-	50	42.0	30.0	10.0	230.0
300	160	960	59,84	Tyton	-	50	42.0	30.0	10.0	230.0
200	12	69,6	2,64	Tyton	-	50	42.0	30.0	10.0	230.0

Номер сертификата соответствия	Номер экспертного заключения на продукцию	Примечание
РОСС RU.HB61.H25396		Tyton, ц/п, лак
008CO/3		RJS, цинк-алюминий 400 г/кв. м, ц/п, лак
		RJS, цинк-алюминий 400 г/кв. м, ц/п, лак
		Tyton, ц/п, лак
		Tyton, ц/п, лак
		Tyton, ц/п, лак

Поставщик гарантирует качество продукции при условии соблюдения потребителем требований
транспортировки, погрузки выгрузки хранения и монтажа
При переписке по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата.

Контролер ОТК

Начальник ОТК

[Signature]

12146