

ООО «Производственная компания ПромДеталь»

600007, г. Владимир ул. Электрозаводская дом 1 корпус Лит.ММ1, этаж 1, помещение 1

П А С П О Р Т № 000008 ф-н.г. Выдан 29.01.21 г.

Документ основание: Договор поставки

Заказчик и его адрес: ООО «Сантехкомплект», 142703, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЕНИНСКИЙ, ГОРОД ВИДНОЕ, ШОССЕ БЕЛОКАМЕННОЕ, дом. №1

Условное обозначение деталей	Условное давление, МПа	Номер партии	Механические свойства металла				Кол-во, шт.
			Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	
Фланец 1-20-10-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	1,0	2901	470	335	36	62	200
Фланец 1-20-25-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	2,5	2901	470	335	36	62	4
Фланец 1-25-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	1,6	2901	470	335	36	62	1000
Фланец 1-25-25-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	2,5	2901	470	335	36	62	200
Фланец 1-32-06-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	0,6	2901	470	335	36	62	20
Фланец 1-40-06-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	0,6	2901	470	335	36	62	40
Фланец 1-40-10-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	1,0	2901	470	335	36	62	520
Фланец 1-40-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	1,6	2901	470	335	36	62	1640
Фланец 1-50-06-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	0,6	2901	470	335	36	62	250
Фланец 1-65-25-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	2,5	2901	470	335	36	62	290
Фланец 1-100-06-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	0,6	2901	470	335	36	62	100
Фланец 1-250-25-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	2,5	2901	470	335	36	62	20
Фланец для ПЭ 40-16(вн 62) для трубы (50 Дн) ст.20	1,6	2901	470	335	36	62	100
Фланец для ПЭ 50-10(вн 78) для трубы (63 Дн) ст.20	1,0	2901	470	335	36	62	200
Фланец для ПЭ 65-16(вн 92) для трубы (75 Дн) ст.20	1,6	2901	470	335	36	62	100
Фланец 1-25-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с	1,6	2901	450	300	36	-	100
Фланец 1-32-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с	1,6	2901	450	300	36	-	100
Фланец 1-80-10-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с	1,6	2901	450	300	36	-	20
Фланец 1-150-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с	1,6	2901	450	300	36	-	110

Материал – ст.20 ГОСТ 1050-88, ст.09г2с ГОСТ 1928-89



Штамп

Подпись

Васильев