

ООО "НТПЗ"

142438; Московская обл, Ногинский р-н, 58 км автомагистрали Москва - Н. Новгород, Промплощадка 2
тел.: +7 (496)519-61-71

Покупатель:
Грузополучатель:

ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"
ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 5 831-19

Дата выдачи сертификата:

20.08.2019

Род упаковки: пакеты



Наименование продукции: 1) Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75.

№ п/п	№ плавки	ГОСТ	Марка стали	Размеры		№ пакета	Кол-во, шт	Метраж, м	Масса, т	
				АхВхS, мм	Длина, м				теор.	факт.
1	391758	3262-75	Ст2пс	Ду 20х2,8	6	208 895_06.06.2019	271	1 626	2,699	
2	391758	3262-75	Ст2пс	Ду 20х2,8	6	208 896_06.06.2019	271	1 626	2,699	
3	391758	3262-75	Ст2пс	Ду 20х2,8	6	208 900_06.06.2019	271	1 626	2,699	
4	391758	3262-75	Ст2пс	Ду 20х2,8	6	208 904_06.06.2019	271	1 626	2,699	
5	194233	3262-75	Ст2пс	Ду 15х2,8	6	211 828_12.07.2019	271	1 626	2,081	
6	194233	3262-75	Ст2пс	Ду 15х2,8	6	211 829_12.07.2019	271	1 626	2,081	
7	194233	3262-75	Ст2пс	Ду 15х2,8	6	211 862_12.07.2019	271	1 626	2,081	
8	194233	3262-75	Ст2пс	Ду 15х2,8	6	211 863_12.07.2019	271	1 626	2,081	
9	194233	3262-75	Ст2пс	Ду 15х2,8	6	211 864_12.07.2019	271	1 626	2,081	
						Итого:	2 439	14 634	21,201	
						Всего:			21,201	

Результаты исследований

№ плавки	Химический состав %										Механические свойства		
	C x100	Si x100	Mn x100	P x1000	S x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Al x100	N x1000	Временное сопот. Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относит. удл., %
391758	10	2	29	14	15	9	4	4	3,5	4	403		34
194233	8	3	19	15	14	4	2	4	4	4	386		31

№ плавки	Ударная вязкость			Мех. старение KCU+20° Дж/см2
	KCU-60° Дж/см2	KCU-20° Дж/см2	KCV+20° Дж/см2	
391758				
194233				

Примечание:

1. Визуальный контроль без замечаний.
2. Размеры труб в пределах допуска.
3. Технологические испытания в соответствии с техническими требованиями ГОСТ.
4. Холодный изгиб, 180° - уд.
5. 100 % неразрушающий контроль.
6. Свариваемость гарантируется.

Указанная в настоящем документе продукция соответствует по качеству условиям договора.

Внесение изменений в сертификат, а также использование данного сертификата в иных целях запрещено.

По вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

ОТК

В.Бел

