



454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75
Для проверки подлинности паспорта
вы можете написать на почту sert@utd74.ru



Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.A553.B.03442/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»
Сертификат соответствия ИНТЕРГАЗСЕРТ ОГРН1.RU.1404.K00083 от 25.03.2021 г. по 24.03.2024 г., выдан ООО «КЦ Перспектива»
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 9001-2015 № РОСС RU.AD80.K 00007 (09.02.21-09.02.24) выдан ООО «КЦ Перспектива»

Паспорт № 7914 выдан 06 декабря 2023 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{тп} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{тп} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства						Кол-во, шт	Масса, кг	
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²				
											KCU -40°C	KCU -5°C			KCU -60°C
1	Тройник оцинкованный П 89х3,5-76х3,5-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термоофузионное ГОСТ 9.301-2006	6,8	6,5	10,2	9,8	22-150/63	440	255	23,4	69	85	67	-	364	546
2	Переход П К-530х12-426х10-20 ГОСТ 17378-2001	5,6	5,3	8,4	8	23-1188/33	439	263	24,1	69	89	70	-	9	410,4
3	Переход П К-530х12-426х10-20 ГОСТ 17378-2001	5,6	5,3	8,4	8	23-1309/33	439	263	24,1	69	89	70	-	1	45,6
4	Тройник П 108х4-57х4-20 ГОСТ 17376-2001	9,3	8,9	14	13,4	22-171/9	431	249	23,6	70	86	68	-	960	2 880
5	Тройник П 1-21,3х2-20 ГОСТ 17376-2001	16,3	15,6	24,5	23,4	461/1	439	264	24	69	85	67	-	5 700	427,5
6	Тройник П 159х4,5-20 ГОСТ 17376-2001	4,6	4,4	6,9	6,6	22-45/177	441	256	24,1	69	85	68	-	560	3 360
7	Тройник П 219х6-133х5-20 ГОСТ 17376-2001	5,2	5	7,8	7,5	22-167/217	441	265	24,5	70	85	67	-	25	295
8	Тройник П 219х6-133х5-20 ГОСТ 17376-2001	5,2	5	7,8	7,5	21-1257/17	445	261	24,1	71	84	66	-	20	236
9	Тройник П 57х3-20 ГОСТ 17376-2001	8,8	8,4	13,2	12,6	727/78	449	269	25	67	85	67	-	2 880	1 745,28
10	Тройник П 76х3,5-57х3-20 ГОСТ 17376-2001	8,4	8	12,6	12	22-119/19	445	269	23,4	66	84	67	-	600	747
11	Тройник П 89х3,5-57х3-20 ГОСТ 17376-2001	7,5	7,1	11,3	10,7	23-1359/21	442	263	22,6	65	84	70	-	119	238
12	Тройник П 89х3,5-57х3-20 ГОСТ 17376-2001	7,5	7,1	11,3	10,7	22-150/21	441	255	23,6	68	85	67	-	245	490
13	Тройник П 89х3,5-76х3,5-20 ГОСТ 17376-2001	6,8	6,5	10,2	9,8	22-150/63	441	255	23,6	68	84	67	-	364	760,76



Сведения о полуфабрикате*				Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плашки	Изготовитель
№ п/п	Условное обозначение						
1	Труба 89х4 ст 20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74			Серт. №АК-555950/08	51242	2R3968	АО "Первоуральский новотрубный завод"
2	Труба 426х14 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74			Серт. № 11750	3-2797	320427	АО "Волжский трубный завод"
3	Труба 426х14 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74			Серт. № 4226А/1		3R2359	АО "Челябинский трубопрокатный завод"
4	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74			Серт. № EN10204-3.1/4-1353/	223725	302430	ОАО "Белорусский металлургический завод"
5	Труба 21х2,5 ст 20 ГОСТ 8734-75			Серт. АК-197787/09	В681	813483	ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
6	Труба 159х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74			Серт. №789/2	633	2R1423	ОАО "ЧТПЗ"
7	Труба 219х7 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74			Серт. № АК-089666/01	095410	2R7639	АО "Первоуральский новотрубный завод"
8	Труба 219х7 ст 20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74			Серт. №32102467	50127	10989(2021)	АО "Татанрогский металлургический завод"
9	Труба 57х3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78			Серт. №4924082041/561	5506	724939	ПАО "СНТЗ"
10	Труба 76х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74			Серт. №1300353413/П-1	4136	22569	АО "Синарский трубный завод"
11	Труба 89х4 ст 20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74			Серт. №1300345142/П-1	1204	06090	АО "Синарский трубный завод"
12	Труба 89х4 ст 20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74			Серт. №АК-555950/08	51242	2R3968	АО "Первоуральский новотрубный завод"
13	Труба 89х4 ст 20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74			Серт. №АК-555950/08	51242	2R3968	АО "Первоуральский новотрубный завод"

*Для деталей на давление Рр свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных органам надзора
Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.7 ГОСТ 17380-2001

Термообработка: высокий отпуск

* Форма паспорта кроме объектов ПАО "ГАЗПРОМ"

Начальник ОТК

Щапин А.В.

