



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.015581.10.11

Дата 19. 10. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 17297

11.10.2011

Организация-изготовитель  
ООО "Данфосс"

Адрес: 143581, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель  
ООО "Данфосс"

Адрес: 143581, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217 (Россия)

\*Наименование продукции:

Терморегуляторы (клапаны терморегулирующие) типа RA-G с термостатическими элементами типа RA торговой марки "Danfoss"

Продукция изготовлена в соответствии с:

ТУ 3712-002-13373375-2011 "Терморегуляторы (клапаны терморегулирующие) типа RA-G с термостатическими элементами типа RA"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 3712-002-13373375-2011 "Терморегуляторы (клапаны терморегулирующие) типа RA-G с термостатическими элементами типа RA", доверенности, протокол испытаний

Характеристика, ингредиентный состав продукции  
металл, пластик

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):  
протокол ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1110-01421 ДА от 11.10.2011 г.

№ 021515

# Гигиеническая характеристика продукции:

| Вещества, показатели (факторы)   | Фактическое значение | Гигиенический норматив   |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Запах балл                       | 0                    | 2                        |
| Цветность градус                 | без изменений        | не более 20 градусов     |
| Перманганатная окисляемость мг/л | 0,7                  | 5,0                      |
| Мутность единицы формазину       | менее 0,5            | не более 2,6 мутности по |
| Наличие осадка                   | отсутствует          | отсутствие               |
| pH единицы pH                    | 7,3                  | 6-9                      |
| Цинк мг/л                        | менее 0,1            | 5,0                      |
| Медь мг/л                        | 0,01                 | 1,0                      |
| Железо мг/л                      | 0,09                 | 0,3                      |
| Свинец мг/л                      | менее 0,001          | 0,03                     |
| Алюминий мг/л                    | 0,01                 | 0,5                      |
| Марганец мг/л                    | менее 0,05           | 0,1                      |
| Никель мг/л                      | менее 0,05           | 0,1                      |
| Кремний мг/л                     | 0,1                  | 10,0                     |
| Кадмий мг/л                      | менее 0,0005         | 0,001                    |
| Хром мг/л                        | менее 0,005          | 0,1                      |

Область применения:  
системы отопления

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Терморегуляторы (клапаны терморегулирующие) типа RA-G с термостатическими элементами типа RA торговой марки "Danfoss"

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам~~

Главный врач  
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Заведующий отделом  
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.

