ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«САНТЕХПРОМ»

Конвекторы отопительные травмобезопасные стальные настенные с кожухом автоматизированные малой и средней глубины с боковым подключением «Сантехпром Авто В Т» «Сантехпром Авто-С В Т»

ПАСПОРТ

Основные технические данные

Наименование... конвекторы «Сантехпром Авто В Т» и «Сантехпром Авто-С В Т». (согласно ГОСТ 31311-2005)

Страна-изготовитель…… Россия.

Завод-изготовитель…….. ОАО «САНТЕХПРОМ» (г. Москва).

Назначение…… для 1- и 2-х трубных систем водяного отопления жилых, общественных и производственных зданий.

Марка конвектора…… **МКСК 20 КА ТУ 4935-019-03989804-2004 (концевой), МКСК 20 КА ТУ 4935-019-03989804-2004 (проходной).**

Концы присоединительных патрубков……..с резьбой G 1/2".

Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя……. 1,0МПа.

Максимальная температура теплоносителя……. 115°С.

Примеры условного обозначения


Условное обозначение конвектора включает:

- наименование конвектора;
- условное обозначение по ГОСТ 31311-2005;
- диаметр условного прохода труб;
- номинальный тепловой поток;
- обозначение «К» - концевое исполнение;
- «1» – при комплектации клапаном для однотрубных систем, «2» – при комплектации клапаном для двухтрубных систем;
- «прав.» - правое исполнение; «лев.» - левое исполнение;


Примеры заказа:

Конвектор «Сантехпром Авто В Т» МКСК 20-0,918 КА1 прав.

Конвектор «Сантехпром Авто-С В Т» МКСК 20-1,226 КА2 лев.



Конвекторы «Сантехпром Авто В Т» концевые правого исполнения



Конвекторы «Сантехпром Авто-С В Т» концевые правого исполнения

Таблица. Обозначения и основные технические характеристики конвекторов «Сантехпром Авто В Т» и «Сантехпром Авто-С В Т»

Обозначение конвектора (в обозначении: К - концевой)	Монтажный №	Ном. тепл. поток Q ну кВт	Размеры, мм							Масса, кг (справочная)	
			Длина кожуха L		Длина элем, по оребр. L_1	Общая длина L_2		Расст. между крон. L_4			
			концевого	проходного		концевого	проходного	концевого	проходного	концевого	проходного
Номенклатура и основные технические характеристики конвекторов «Сантехпром Авто В Т»											
МКСК 20-0,4 К	У1	0,40	646	–	472	846	–	498	–	9,8	–
МКСК 20-0.479 К	У2	0.48	742	–	564	942	–	590	–	10,9	–
МКСК 20-0,655 К	У3	0.66	646	–	541	846	–	567	–	12,0	–
МКСК 20-0,787 К	У4	0.79	742	–	638	942	–	665	–	13,5	–
МКСК 20-0,918 К	У5	0.92	838	–	748	1038	–	774	–	15,1	–
МКСК 20-1,049 К	У6	1.05	934	–	840	1134	–	866	–	16,5	–
МКСК 20-1,180 К	У7	1,18	1030	–	938	1230	–	964	–	18,0	–
МКСК 20-1,311 К	У8	1,31	1126	–	1024	1326	–	1050	–	19,4	–
МКСК 20-1,442 К	У9	1,44	1222	–	1133	1422	–	1159	–	21,0	–
МКСК 20-1,573 К	У10	1,57	1318	–	1230	1518	–	1256	–	22,5	–
МКСК 20-1.704 К	У11	1,70	1414	–	1323	1614	–	1349	–	23,9	–
МКСК 20-1.835 К	У12	1,84	1510	–	1420	1710	–	1446	–	25,4	–
МКСК 20-1.966 К	У13	1,97	1606	–	1518	1806	–	1544	–	26,5	–
Номенклатура и основные технические характеристики конвекторов «Сантехпром Авто-С В Т»											
МКСК 20-0.7 К	У14А	0,70	601	–	403	801	–	429	–	13,6	–
МКСК 20-0.85 К	У15А	0,85	697	–	506	897	–	532	–	15,7	–
МКСК 20-1.0 К	У16А	1,00	793	–	598	993	–	624	–	17,6	–
МКСК 20-1.226 К	У14	1,23	793	–	604	993	–	632	–	21,4	–
МКСК 20-1,348 К	У15	1,35	841	–	650	1041	–	677	–	22,6	–
МКСК 20-1,471 К	У16	1,47	889	–	702	1089	–	729	–	23,9	–
МКСК 20-1,593 К	У17	1.59	937	–	748	1137	–	774	–	25,2	–
МКСК 20-1.716 К	У18	1,72	985	–	794	1185	–	822	–	26,4	–
МКСК 20-1.838 К	У19	1.84	1033	–	845	1233	–	872	–	27,7	–
МКСК 20-1,961 К	У 20	1,96	1081	–	891	1281	–	917	–	29,0	–
МКСК 20-2,083 К	У 21	2,08	1129	–	937	1329	–	964	–	30,2	–
МКСК 20-2,206 К	У 22	2,21	1177	–	989	1377	–	1015	–	31,5	–
МКСК 20-2.328 К	У 23	2.33	1225	–	1035	1425	–	1062	–	32,8	–
МКСК 20-2,451 К	У 24	2,45	1273	–	1081	1473	–	1107	–	34,0	–
МКСК 20-2.574 К	У 25	2.57	1321	–	1133	1521	–	1159	–	35,3	–
МКСК 20-2.696 К	У 26	2.70	1369	–	1179	1569	–	1204	–	36,5	–
МКСК 20-2.819 К	У 27	2.82	1417	–	1225	1617	–	1252	–	37,8	–
МКСК 20-2.941 К	У 28	2.94	1465	–	1277	1665	–	1304	–	39,1	–

Комплектность

Конвекторы поставляются в комплекте, в полной строительной готовности по спецификации потребителя.

В комплект поставки входят:

- конвектор в сборе (терморегулятор поставляется отдельно по требованию покупателя);
- упаковка;
- паспорт (допускается 1 паспорт на партию).

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие конвекторов требованиям ГОСТ 31311-2005 и ТУ 4935-019-03989804-2004 при условии соблюдения требований, предъявляемых к транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

Гарантия изготовителя по ГОСТ 31311-2005.

Гарантийный срок эксплуатации конвекторов, включая срок хранения, 5 лет со дня получения потребителем или продажи (при реализации через розничную торговую сеть).

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений, которые не влияют на основные технические характеристики конвекторов.

Свидетельство о приемке.

Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный «Сантехпром Авто В Т», «Сантехпром Авто-С В Т»

МКСК 20_____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 4935-019-03989804-2004, ГОСТ 31311-2005 и признан годным к эксплуатации.

_____подпись _____расшифровка подписи

Дата изготовления: «____»_____20___г

МП

Гарантийное обслуживание производится в ОАО «САНТЕХПРОМ» по адресу: Россия, 107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 9/6, тел. (495) 730-70-80.

Конвекторы соответствуют ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия». Выпускаются в концевом и проходном исполнении.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU. АГ98. Н12962 от 19.06.2014

Монтаж и эксплуатация – в соответствии с документом «Руководство по монтажу и эксплуатации настенных конвекторов производства ОАО «САНТЕХПРОМ»» (www.сантехпром.рф)

Информация о терморегуляторах и теплосчетчиках находится на сайте фирмы-изготовителя.

Завод-изготовитель: ОАО «САНТЕХПРОМ»

Наш адрес:
Россия, 107497, г. Москва
ул. Амурская, д.9/6
ОАО «САНТЕХПРОМ»

Телефон/факс отдела продаж:
(495) 730-70-80
www.сантехпром.рф
mail@santexprom.ru