



ООО «РОКВУЛ»
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru



**Паспорт № 170819/2/33152278
от 19 Августа 2019 г.**

| 1. Информация о продукте | |
|--------------------------|--|
| 1.1 | Продукция <i>Изделия теплоизоляционные из каменной ваты</i> Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф |
| 1.2 | Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15 |
| 1.3 | Размеры, мм 1000 х 18 х 30 Длина Вн.диаметр Толщина стенки |
| 1.4 | Номер партии 33152278 |
| 1.5 | Дата изготовления 2019.08.17 |
| 1.6 | Номер смены 2 |

| 2. Физико-механические характеристики материала | | | | |
|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Параметр | | Ед. изм. | Метод испытания | Значение |
| 2.1 | Плотность | кг/м ³ | ГОСТ 17177 | 145,0±12,0% |
| 2.2 | Водопоглощение | кг/м ² | ГОСТ 32301 | ≤1,00 |

POCC RU Д-RU.PA01.B.15276/18

Общество с ограниченной ответственностью
«РОКВУЛ»
143985, Московская обл., г. Балашиха
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.
Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу
строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Контролер СИИМ

Орлов Ю. Ст. контролер СИИМ

