

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 701

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки  
 «ENERGOFLEX SUPER PROTECT»

Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 28/4-11
№ партии	146903310325301204164
Количество изделий в партии(п.м)	7 260

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н07054  
 от 07.06.2013

### Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по СТО	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	29 – 32	31
Толщина стенки (мм)	3 – 5	4
Длина (мм)	10835 – 11275	11200
Внешний вид	В соответствии с СТО	Соответствует

**Гарантийный срок хранения:** 18 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

**Условия хранения:** Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 28/4-11 соответствует СТО № 59705183-002-2009



Контролёр ОТК  Егорова Е.Ю.  
 Инженер ОТК  Чижова Н.В.

Паспорт качества выдан 13.04.2016.