


ОАО «Минский завод отопительного оборудования»
220073 г. Минск, ул. Тимирязева, 29

ОКП 14 6200
ОКП РБ 27.21.20.500



Контргайка 25
диаметр условного прохода

ПАСПОРТ
ШТАЖ. 758412.0 ПС
обозначение



1. Основные технические данные

- 1.3 Условный проход – D_y _____
1.4 Присоединительная резьба G _____ – В по ГОСТ 6357-81.
1.3 Материал – ковкий чугун КЧ 30-6-ф ГОСТ 1215-79.
1.4 Масса контргайки, кг, не более _____

2. Технические указания

2.1 Перед монтажом контргайки (с применением уплотнителя) резьбовые соединения трубопроводов должны быть очищены от металлической стружки и грязи. Момент затягивания контргайки должен быть не более 12 кгс · м.

3. Консервация

3.1 Изделие подвергнуто консервации – от 7 до 12 % эмульсией смазки технологической «Росойл-503» ТУ 0258-018-06377289-2000, или другим типом консервационного покрытия, обеспечивающим противокоррозионную защиту.

4. Транспортирование и хранение

- 4.1 Транспортирование изделий может осуществляться любым видом транспорта, при условии предохранения их от атмосферных осадков и загрязнений.
4.2 Контргайки, отгружаемые потребителю в одной транспортной единице по одному сопроводительному документу, комплектуются паспортом.
4.3 Хранение контргаек в части воздействия климатических факторов: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха от 40° С до минус 50° С. Относительная влажность воздуха: среднегодовое значение 80 % при 15° С и верхнее значение 98 % при 25° С.

5. Свидетельство о приёмке и гарантии изготовителя

5.1 Контргайка принята в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 8944-75 и признана годной для эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации контргайки -2 года со дня ввода её в эксплуатацию, но не более двух с половиной лет со дня отгрузки с завода-изготовителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и монтажа.

Количество отгруженных изделий с завода-изготовителя, шт. (кг)
(при необходимости) **ОТК-5** _____

Представитель ОТК

МП

МТ
личная подпись

Сонникова Г.К.
расшифровка подписи

год, месяц, число

МП

Печать (штамп)
торгующей организации

Предприятие-изготовитель
ОАО «Минский завод
отопительного оборудования»
М.И. Козлов
расшифровка подписи

Дата продажи

03/03.16
год, месяц, число