ROLS ISOMARKET

ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2, г. Москва, Россия, 127015
тел.: (495) 363-68-64, 787-60-62, 988-48-15; факс: (495) 787-60-62
e-mail: info@rols-isomarket.ru www.rols-isomarket.ru
Обособленное подразделение ООО "РОЛС Изомаркет"
пл. Менделеева, д. 2, корп. 39б, г. Переславль-Залесский, Ярославская обл., 152025

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2379

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки «ENERGOFLEX SUPER»

Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/9-2
№ партии	146903310282362810151
Количество изделий в партии(п.м)	9 200

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н07054 от 07.06.2013

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по СТО	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	91 – 95	91,5
Толщина стенки (мм)	7,5 – 10,5	10
Длина (мм)	1970 – 2050	2005
Внешний вид	В соответствии с СТО	Соответствует

Гарантийный срок хранения: 18 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/9-2 соответствует СТО № 59705183-002-2009

Служба Контроля Качества ROLS ISOMARKET Quality Control Department

М.П.

Контролёр ОТК Черникова Л.В.

Инженер ОТК Чижова Н.В.

Паспорт качества выдан 29.10.2015.