



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5  
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 31  
от 10.01.2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»



Е.А. Лисицин

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9**

1. **Наименование продукции:** Воздухораспределительные устройства металлические: Воздуховоды гофрированные из алюминиевой фольги ВА и VA, воздуховоды армированные из металлизированной пленки AF, воздуховоды гофрированные из ленты нержавеющей FD; решетки МЭ, муфты ПМ, фланцы ФМ, тройники ТМ, площадки торцевые ПТМ, ПТМР, люки ЛТМ, ЛТМЗ, экраны декоративные (радиаторные) ДМЭР; выходы стенные ВМ; люки алюминиевые ЛПУ, ЛПК, ЛН, решетки РКМ, DPM; люки алюминиевые, в том числе с гипсокартоном, под плитку D ceramo comfort, D ceramo, D floor, D ceramo steel, D floor lift AL; люк стальной универсальный HDM; анемостат с металлическим фланцем и деревянным обтекателем DW, изделия стальные оцинкованные: решетки МЦ, муфты ПЦ, соединитель каналов РС, соединитель с защитой от обратной тяги СКЦ.
2. **Организация-изготовитель:** ООО «ЭРА», 390047, город Рязань, улица Новоселковская, 17, Российская Федерация.
3. **Получатель заключения:** ООО «ЭРА», 390047, город Рязань, улица Новоселковская, 17, Российская Федерация.
4. **Представленные материалы:**
  - ТУ 4863-003-96059883-2011 «Воздухораспределительные устройства металлические»;
  - Протоколы лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» Управления делами Президента Российской Федерации (Аттестат № РОСС RU.00001.510440 Федеральной службы по аккредитации, Срок действия с 26 декабря 2013 г. по 26 декабря 2018 г.) №12/55-588/ПР-17 от 27 декабря 2017г., №12/56-589/ПР-17 от 27 декабря 2017г., №12/57-590/ПР-17 от 27 декабря 2017 г.
5. **Область применения продукции:** для установки на вытяжных, приточных вентиляционных каналах жилых, общественных, вспомогательных зданий промышленных предприятий.



## ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

### Материал - алюминиевая фольга.

- Эффективная удельная активность (Аэфф.) природных радионуклидов ( $^{226}\text{Ra}$ ,  $^{232}\text{Th}$ ,  $^{40}\text{K}$ ), Бк/кг – не более 370.

### Материал – металлизированная пленка.

- Эффективная удельная активность (Аэфф.) природных радионуклидов ( $^{226}\text{Ra}$ ,  $^{232}\text{Th}$ ,  $^{40}\text{K}$ ), Бк/кг – не более 370.

### Материал – сталь.

- Эффективная удельная активность (Аэфф.) природных радионуклидов ( $^{226}\text{Ra}$ ,  $^{232}\text{Th}$ ,  $^{40}\text{K}$ ), Бк/кг – не более 370.

## ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований продукции, Воздухораспределительные устройства металлические: Воздуховоды гофрированные из алюминиевой фольги ВА и VA, воздуховоды армированные из металлизированной пленки AF, воздуховоды гофрированные из ленты нержавеющей FD; решетки МЭ, муфты ПМ, фланцы ФМ, тройники ТМ, площадки торцевые ПТМ, ПТМР, люки ЛТМ, ЛТМЗ, экраны декоративные (радиаторные) ДМЭР; выходы стенные ВМ; люки алюминиевые ЛПУ, ЛПК, ЛН, решетки РКМ, DPM; люки алюминиевые, в том числе с гипсокартоном, под плитку D ceramo comfort, D ceramo, D floor, D ceramo steel, D floor lift AL; люк стальной универсальный НДМ; анемоустат с металлическим фланцем и деревянным обтекателем DW, изделия стальные оцинкованные: решетки МЦ, муфты ПЦ, соединитель каналов РС, соединитель с защитой от обратной тяги СКЦ, предназначенные для установки на вытяжных, приточных вентиляционных каналах жилых, общественных, вспомогательных зданий промышленных предприятий, соответствуют требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (раздел 11).



Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть установлены в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, требованиями нормативной документации изготовителя - ТУ 4863-003-96059883-2011 «Воздухораспределительные устройства металлические».

Эксперт - врач ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»



А.А. Брыченков



