

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2111

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
 «ENERGOFLEX SUPER»

Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 114/9-2
№ партии	346903310288412008162
Количество изделий в партии(п.м)	6 370

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н07054
 от 07.06.2013

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по СТО	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	117 – 122	118
Толщина стенки (мм)	7,5 – 10,5	9,5
Длина (мм)	1970 – 2050	2005
Внешний вид	В соответствии с СТО	Соответствует

Гарантийный срок хранения: 18 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 114/9-2 соответствует СТО № 59705183-002-2009



Контролёр ОТК



Егорова Е.Ю.

Инженер ОТК



Чижова Н.В.

Паспорт качества выдан 21.08.2016.