



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД38.Н00728

Срок действия с 12.11.2019

по 11.11.2022

№ 0396299

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС». Место нахождения: 117393, Российская Федерация, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 49, комната 51. Место осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 22/25, строение 1. Телефон: +7 (495) 782-17-08, адрес электронной почты: info@serconsrus.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10АД38 выдан Федеральной службой по аккредитации. Дата регистрации аттестата аккредитации: 07.11.2016 года

ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные Energoflex Black Star Duct в виде листов (рулонов), применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, марки (см. приложение - бланк № 0008419) РИ.ТР.878-2016

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
22.21.41.110

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009), спецификация производителя

код ТН ВЭД

3919 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «РОЛС Изомаркет»

Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2

ИНН: 7714282378

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «РОЛС Изомаркет»

Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2

Телефон: 7(495)787-6862. Факс: 7(495)787-6862. E-mail: info@rols-isomarket.ru

ИНН: 7714282378

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 222-11/12-В от 11.11.2019 года, выданного испытательной лабораторией «Велес» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «Велес», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.006.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

В.А. Смирнов
подпись

В.А. Смирнов

инициалы, фамилия

Эксперт

А.Н. Крестников
подпись

А.Н. Крестников

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0008419

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД38.Н00728

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
034-2014 (КПЕС 2008) 22.21.41.110 3919 90 000 0	Изделия теплоизоляционные Energoflex Black Star Duct в виде листов (рулонов), применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, марки:	РИ.ТР.878-2016
	ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT (теплопроводность при 20 С-0,042Вт/(м К); Максимальная рабочая температура- 95 С; Сравнительный коэффициент паропроницаемости-3000);	
	ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT AL (теплопроводность при 20 С-0,042Вт/(м К); Максимальная рабочая температура- 95 С; Сравнительный коэффициент паропроницаемости-3000).	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «РОЛС Изомаркет» Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2	



Руководитель органа

Эксперт

В. Смирнов
подпись
А.Н. Крестников
подпись

В.А. Смирнов

инициалы, фамилия

А.Н. Крестников

инициалы, фамилия