



Клапаны номинальным диаметром DN50 изготавливаются в 2-х конструктивных исполнениях: муфтовые и муфтово-цапковые (м-ц).

Таблица 1

Таблица 1		Параметр	Значение											
			Клапаны											
			DN15	DN20/15	DN20	DN25/20	DN25	DN32	DN40	DN50 (зеп.01)	DN50 н-ц	DN50 н-ц	DN50 н-ц	
Номинальный диаметр: - входного патрубка; - отверстия в затворе		15	20	20	25	25	32	40	50				50	
		15	15	20	20	25	32	40						
Таблица фигур		15Б3р												
Давление номинальное, РN, МПа		1,6												
Рабочая среда		вода												
Температура рабочей среды, °С, не более		70												
Герметичность затвора кл. «D» ГОСТ 9544: утечки (по воздуху), см³/мин., не более	27	36		45		57,6		72		90				
	0,22	0,26	0,32	0,42	0,49	0,64	1,1	1,2	1,1	1,4	1,2			
Масса, кг, не более Строительная длина, мм, не более	46	55	66	70,5	70,5	83	95	100	95	100	96			
	Латунь ЛЦ40Сд или ЛЦ40С ГОСТ17711-93													
Материал деталей: - корпус - крышка	ЛЦ40С ГОСТ17711-93													
	Сплав АК12 ГОСТ 1583-93													
- шпindelь, золотник - кольцо уплотнительное	Латунь ЛЦ40Сд или ЛЦ40С ГОСТ17711-93													
	Резина пищевая													
Привод	ручной, от маховика													

1.2 Показатели надежности:

- полный средний срок службы – 7 лет
- полный средний ресурс – не менее 7000 циклов;
- наработка до отказа – не менее 3000 циклов.

2 Комплектность

Комплект поставки:

- паспорт - 2 экз. на каждую упаковочную единицу;
- руководство по эксплуатации – 2 экз. на каждую упаковочную единицу.

3 Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

Гарантийная наработка на отказ – 2400 циклов «открыто-закрыто» в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

4 Свидетельство об упаковке

Клапаны упакованы в ящики из гофрированного картона.

Клапаны в положении «закрыто», золотники в нижнем положении без поджатия.

5 Свидетельство о приемке

5.1 Клапан испытан воздухом на прочность и плотность материалов давлением 2,4 МПа.

5.2 Клапан DN 20, PN 1,6 МПа, т/ф 15БЗр, ТУ 206-3973235-01-93 и признан годным для эксплуатации.

М.П. 17 (подпись)

04.2022 (месяц, год)

(упаковщик)

6 Хранение и транспортирование

6.1 Условия транспортирования и хранения 2 (с) ГОСТ 15150.

Клапаны должны храниться в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха плюс 40°C минус 50°C и относительной влажности не более 80%.

Допускается транспортирование и временное хранение при температуре минус 60°C.

Адрес изготовителя: 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94

Унитарное предприятие «Цвєтлит», факс (+375152) 56-98-39

e-mail: sbvt-zvetlit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте: <http://www.zvetlit-grodno.by/>

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя. Подлинность продукции сверяйте по товарному знаку изготовителя на изделии.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия.