

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 388На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
«ENERGOFLEX SUPER»

Артикул изделия	EFXT076252SU
Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/25-2
№ партии	1402233
Количество изделий в партии(п.м)	3 328

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.C02795 от 11.11.2022

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	78 – 82	80
Толщина стенки (мм)	22,5 – 27,5	25
Длина (мм)	1970 – 2050	2000
Внешний вид		Соответствует

Гарантийный срок хранения:

60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения:

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/25-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК

Дмитриева Л.В.

Паспорт качества выдан 21.02.2023г.