ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.16.П.017575.11.11** Дата **30. 11. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **19499** **22.11.2011**

Организация-изготовитель
ООО "ЭРА"
Адрес: 390023, г.Рязань, Яблочкова проезд, д.5, корп.24 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель
ООО "ЭРА"
Адрес: 390023, г.Рязань, Яблочкова проезд, д.5, корп.24 (Россия)

Наименование продукции:
Воздухораспределительные устройства из АБС-пластика торговой марки "ERA": тройники ТП, ТФП, ТПП, колена ККП, КГП, КВП, КРП, соединители СКП, СКПО, СКФП, СККП, СПКП, редукторы РЭП, РП, РПП, переходники ПУ, фланцы Ф, накладки НКП, НПП, держатели ДКП, ДСКП, вставки ВДП, уголки УДП, анемостаты АВП, АПП, АПВП, люки Л, ЛТП, решетки ДФ, С, Г, П, Р, ПФ, РП, МДП, ПДП, РДП, РР, РСФ, РЦ, РК, РКФ, РПКФ, РРП, КФ, КФР, РУ

Продукция изготовлена в соответствии с:
ТУ 4863-002-96059883-2011"воздухораспределительные устройства пластмассовые"

Перечень документов, представленных на экспертизу:
ТУ 4863-002-96059883-2011"воздухораспределительные устройства пластмассовые". Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС. Свидетельство о государственной регистрации права. Выписка ЕГРЮЛ.

Характеристика, ингредиентный состав продукции
АБС-пластик

Рассмотрены протоколы (№, дата, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 043-11-ЭТ от 16.11.2011 г.

№023654

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха, балл	0	2
Дибутилфталат, мг/м3	0,04	0,1
Диоктилфталат, мг/м3	0,003	0,02
Акрилонитрил, мг/м3	не обнаружен	0,03
Формальдегид, мг/м3	не обнаружен	0,01
Стирол, мг/м3	0,001	0,002
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	6	15

Область применения:
для установки на вытяжных, приточных вентиляционных каналах жилых, общественных, вспомогательных зданий промышленных предприятий

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
Изделия транспортируют любым видом транспорта при условии защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. Изделия следует хранить в упакованном виде в закрытом помещении при температуре не ниже минус 40°С и относительной влажности до 80%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Изделия, поступающие к потребителю при температуре наружного воздуха ниже 0°С, следует распаковывать и выдерживать в помещении не менее суток.

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Воздухораспределительные устройства из АБС-пластика торговой марки "ERA": тройники ТП, ТФП, ТПП, колена ККП, КГП, КВП, КРП, соединители СКП, СКПО, СКФП, СККП, СПКП, редукторы РЭП, РП, РПП, переходники ПУ, фланцы Ф, накладки НКП, НПП, держатели ДКП, ДСКП, вставки ВДП, уголки УДП, анемостаты АВП, АПП, АПВП, люки Л, ЛТП, решетки ДФ, С, Г, П, Р, ПФ, РП, МДП, ПДП, РДП, РР, РСФ, РЦ, РК, РКФ, РПКФ, РРП, КФ, КФР, РУ

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам**

Главный врач
(заместитель главного врача) подпись **Иваненко А.В.**
Мизгайлов А.В.
Ф. И. О.

М. П.

Заведующий отделом организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг **Гордеева Т.И.**
Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты) **Митянина Т. В.**