РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.04328

**ЗАЯВИТЕЛЬ** № 0016857

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» (ООО «РОКВУЛ»). Адрес: 143985, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а. ОГРН: 1165053057311. Телефон: +74957777979. Факс: +74957777970. E-mail: rockwool@rockwool.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» (ООО «РОКВУЛ»). Адрес: 143985, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а. ОГРН: 1165053057311. Телефон: +74957777979. Факс: +74957777970. E-mail: rockwool@rockwool.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Воздуховоды огнестойкие стальные прямоугольного или круглого сечения с покрытием из минераловатных матов WIRED MAT 105 или ALU I WIRED MAT 105 (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-6), имеющих покрытие из сетки на основе гальванизированной проволоки и неармированной алюминиевой фольги (для ALU I WIRED MAT 105), выполненные по Технологическому регламенту № 10-01-17 ООО «РОКВУЛ». ОКПД 2 28.99.39.190. Серийный выпуск.

**код ОК 005 (ОКП):**

**код ЕКПС:**

**код ТН ВЭД России:**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). ГОСТ Р 53299-2013 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость." Пределы огнестойкости воздуховодов – см. Приложение (Бланк № 0014685).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 4516-С/ТР от 26.01.2017 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства № 3655-АП от 11.11.2016 г., ОС «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г.; Схема сертификации: 4с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 28.02.2017 по 27.02.2022

**Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации** _____ О.О. Коваленко
подпись инициалы, фамилия

М.П.

**Эксперт (эксперты)** _____ Ю.Г. Решетникова
подпись инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ25.В.04328

(обязательная сертификация)

№ 0014685

Предел огнестойкости воздуховода огнестойкого стального (толщина стенки не менее 0,8 мм) прямоугольного сечения с покрытием из минераловатных матов WIRED MAT 105 или ALU I WIRED MAT 105 (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-6), имеющих покрытие из сетки на основе гальванизированной проволоки и неармированной алюминиевой фольги (для ALU I WIRED MAT 105):
при номинальной толщине покрытия 25±5 мм – EI60,
при номинальной толщине покрытия 30±5 мм – EI90,
при номинальной толщине покрытия 40±5 мм – EI120,
при номинальной толщине покрытия 50±5 мм – EI150,
при номинальной толщине покрытия 60±5 мм – EI180,
при номинальной толщине покрытия 70±5 мм – EI240.

Предел огнестойкости воздуховода огнестойкого стального (толщина стенки не менее 0,8 мм) круглого сечения с покрытием из минераловатных матов WIRED MAT 105 или ALU I WIRED MAT 105 (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-6), имеющих покрытие из сетки на основе гальванизированной проволоки и неармированной алюминиевой фольги (для ALU I WIRED MAT 105):
при номинальной толщине покрытия 25±5 мм – EI60,
при номинальной толщине покрытия 30±5 мм – EI90,
при номинальной толщине покрытия 40±5 мм – EI120,
при номинальной толщине покрытия 50±5 мм – EI150,
при номинальной толщине покрытия 60±5 мм – EI180,
при номинальной толщине покрытия 70±5 мм – EI240.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — О.О. Коваленко (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — Ю.Г. Решетникова (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru