

ОАО «Минский завод отопительного оборудования»
220073 г. Минск, ул. Тимирязева, 29


ОКП 14 6200
ОКП РБ 27.21.20.500



Тройник 32x20 ГОСТ 8948-75
диаметр условного прохода

ПАСПОРТ

ШТАЖ.752243.0 ПС
обозначение



1. Основные технические данные

- 1.3 Условный проход – Ду _____ В по ГОСТ 6357-81.
- 1.4 Присоединительная резьба G _____ по ГОСТ 1215-79.
- 1.3 Материал – ковкий чугун КЧ 30-6-Ф
- 1.4 Масса тройника, кг, не более _____

2. Технические указания

- 2.1 Перед монтажом тройника (с применением уплотнителя) резьбовые соединения трубопроводов должны быть очищены от металлической стружки и грязи. Момент затягивания тройника должен быть не более 12 кгс · м.

3. Консервация

- 3.1 Изделие подвергнуто консервации – от 7 до 12 % эмульсией смазки технологической «Росойл-503» ТУ 0258-018-06377289-2000, или другим типом консервационного покрытия, обеспечивающим противокоррозионную защиту.

4. Транспортирование и хранение

- 4.1 Транспортирование изделий может осуществляться любым видом транспорта, при условии предохранения их от атмосферных осадков и загрязнений.
- 4.2 Тройники, отгружаемые потребителю в одной транспортной единице по одному сопроводительному документу, комплектуются паспортом.
- 4.3 Хранение тройников в части воздействия климатических факторов: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха от 40° С до минус 50° С. Относительная влажность воздуха: среднегодовое значение 80 % при 15° С и верхнее значение 98 % при 25° С.

5. Свидетельство о приёмке и гарантии изготовителя

- 5.1 Тройник принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 8944-75 и признан годным для эксплуатации.
- 5.2 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 8948-75 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и монтажа.
- 5.3 Гарантийный срок эксплуатации тройника - 2 года со дня ввода его в эксплуатацию, но не более двух с половиной лет со дня отгрузки с завода-изготовителя.

Количество отгруженных изделий с завода-изготовителя, шт. (кг)

(при необходимости)

Представитель ОТК

МП Шахмат
личная подпись

Шахмат
расшифровка подписи

10.08.2016
год, месяц, число

Предприятие-изготовитель

ОАО «Минский завод

отопительного оборудования»

МП

Печать (штамп) подпись

торгующей организацией

21/03.14

год, месяц, число

Дата продажи