

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsophb.pf, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.PR150.H.01187**
(номер сертификата соответствия)

029164
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Акционерное общество научно-производственное объединение "УНИХИМТЕК" (АО НПО "УНИХИМТЕК"). Адрес: 142181, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Заводская, дом 2, корпус 121. ОГРН: 1055014700641. Телефон: 84955803892. Факс: 84955803892. Электронная почта: info@ograh.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Акционерное общество научно-производственное объединение "УНИХИМТЕК" (АО НПО "УНИХИМТЕК"). Адрес: 142181, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Заводская, дом 2, корпус 121. ОГРН: 1055014700641. Телефон: 84955803892. Факс: 84955803892. Электронная почта: info@ograh.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "Альфа" "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа" "Пожарная Безопасность", Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.ЭО.ОС.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Узел пересечения ограждающих конструкций трубопроводами из полимерных материалов (См. Приложение – бланк № 004622). Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53306-2009

См. Приложение – бланк № 004622.

код ОК 034 (ОКПД 2)

20.17.10.140

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 367-С-18 от 12.11.2018 г., № 368-С-18 от 12.11.2018 г. ИЛ "Альфа" "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа" "Пожарная Безопасность". Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.ЭО.ОС.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б02028 от 11.09.2017 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 15.11.2018 ПО 14.11.2023



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.PR150.H.01187
(номер сертификата соответствия)

004622

(учетный номер бланка)

№№ п/п	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта	Предел огнестойкости
1	Узел пересечения ограждающих конструкций трубопроводами из полимерных материалов наружным диаметром от 56 мм до 70 мм с применением в качестве отсечного защитного устройства гибкой противопожарной муфты «ОГРАКС-ПМГ», смонтированной согласно ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ № 0817 с вкладышем из противопожарной ленточной манжеты «ОГРАКС-ЛЗ» (ТУ 20.17.10-011-75250588-2017), обмотанной вокруг трубы, общей толщиной 6 мм.	ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость.	E1180 при толщине ограждающей конструкции не менее 150 мм
2	Узел пересечения ограждающих конструкций трубопроводами из полимерных материалов наружным диаметром от 71 мм до 110 мм с применением в качестве отсечного защитного устройства гибкой противопожарной муфты «ОГРАКС-ПМГ», смонтированной согласно ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ № 0817 с вкладышем из противопожарной ленточной манжеты «ОГРАКС-ЛЗ» (ТУ 20.17.10-011-75250588-2017), обмотанной вокруг трубы, общей толщиной 8 мм.	ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость.	E1180 при толщине ограждающей конструкции не менее 150 мм



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин