



ПАСПОРТ №498/2

на металлоизделия.

Сертификат соответствия №РОСС RU.ХП28.Н002293

срок действия с 02.04.2012 по 01.04.2015

Изготовлены по заказу покупателя №277 Получатель ООО «Отвод» Тел 8(495)66-191-77, факс автомат 8(495)66-191-77 доб. 1

Рабочая среда: горячая вода

Рабочая температура $t_p \leq 200^{\circ}\text{C}$

Рабочее давление $P_y \leq 1,6 \text{ МПа}$

Изготовлены по	ТУ 1468-777-37143510-2012 ОСТ 34 10.753-97
Заказчик	ООО "Отвод", 109428, г. Москва, ул. Стахановская, дом № 8.
Наименование	Переход сварной 1020х10-820х10 Переход сварной 1020х10-820х10 Переход сварной 1020х10-820х10 Переход сварной 1020х10-820х10 Переход сварной 1020х10-820х10 Переход сварной 1020х10-820х10 Переход сварной 1020х10-820х10 Переход сварной 1020х10-820х10 Переход сварной 1020х10-820х10 Переход сварной 1020х10-820х10
Детали трубопроводов изготовлены из	
Лист ГОСТ 19903-74 Ст 20	
Для сварки применены	
сварочная проволока – 08Г2С ГОСТ 2246-70	
Сварщики испытаны согласно	
ПП-041/лц1 от 17.06.2010 г.	
Сварные швы проверены	
УЗД-100 %, ВИК 100%	
Гидравлические испытания	
Не проводились: п.4.12.1 ПБ10-573-03	
Дата изготовления	
09.2012 г.	

ПРИМЕЧАНИЕ: Сертификаты на используемые материалы для изготовления деталей трубопроводов хранятся у изготовителя. Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям России. При переписке ссылаться на номер сертификата (адрес эл почты info@zskm.ru, факс (495)66-191-77 доб1.

Начальник ОТК

С.Г.Смирнов

г. Москва «06» сентября 2012 г.



Тел 8(495)66-191-77, факс автомат 8(495)66-191-77 доб.1

Веб-сайт: www.zskm.ru

E-mail: info@zskm.ru