

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 808

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
 «ENERGOFLEX SUPER»

Артикул изделия	EFXT064132SU
Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/13-2
№ партии	1703212
Количество изделий в партии(п.м)	2 160

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU. АД38.Н00727 от 12.11.2019

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	66 – 70	67
Толщина стенки (мм)	11 – 15	12,5
Длина (мм)	1970 – 2050	2010
Внешний вид		Соответствует

Гарантийный срок хранения:

60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения:

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/13-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



И.о. Инженер ОТК



Блинова Е.Н

Паспорт качества выдан 19.03.2021г.