



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.003701.08.14 Дата 27.08.2014 г.
На основании заявления № 04066 от 19.08.2014

Организация-изготовитель: **ОАО "ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД"**
Адрес: Россия, 440007, г. Пенза, ул. Транспортная, 1

Импортер (поставщик), получатель: **ОАО "ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД"**
Адрес: Россия, 440007, г. Пенза, ул. Транспортная, 1

Наименование продукции: **Арматура санитарно-техническая водоразборная: - Кран водоразборный настенный ПЗ.9805-015 (КВ-15); - Головка вентильная ПЗ.9808-015 (ГВЗ)**

Продукция изготовлена в соответствии: **с ГОСТ 19681-94 "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **ГОСТ 19681-94 "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия", регистрационные документы, доверенность**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляет собой изделия, изготовленные, из латуни**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации) **протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №1852/1852-СС-14 от 13.08.2014 г.**

№ 057198

Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: для холодной и горячей воды при рабочем давлении от 0,05 до 1,0 МПа и температуре до 75 °С, предназначенную для санитарно-технических приборов и водоподогревателей открытого типа, устанавливаемых в зданиях различного назначения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организациям технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ГОСТ 19681-94

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Арматура санитарно-техническая водоразборная: - Кран водоразборный настенный ПЗ.9805-015 (КВ-15); - Головка вентильная ПЗ.9808-015 (ГВЗ) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



подпись



Иваненко А.В.
Мизгайлов А.В.
Ф. И. О.

Завьялов Н.В.
Св.ворцова Е.П.

Васильева Г. В.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.003701.08.14

Дата 27.08.2014 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Модельная среда - дистиллированная вода при Т 20 грС:

Запах, балл

Цветность, градус

Перманганатная окисляемость, мг/л

Мутность, ЕФМ

рН единицы, рН

Пенообразование

Индекс токсичности, %

Цинк, мг/л

Медь, мг/л

Железо, мг/л

Свинец, мг/л

Алюминий, мг/л

Марганец, мг/л

Никель, мг/л

Олово, мг/л

Кадмий, мг/л

Кремний, мг/л

Модельная среда - дистиллированная вода при Т 70 грС:

Запах, балл

Цветность, градус

Перманганатная окисляемость, мг/л

Мутность, ЕФМ

рН единицы, рН

Пенообразование

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии / 1

Эксперт (эксперты)

Фактическое значение

0

1,1

1,1

1,5

7,5

отсутствует

91,4

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,001

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,001

менее 0,01

0

1,1

1,1

1,5

7,5

отсутствует

Гигиенический норматив

2

не более 20

5,0

не более 2,6

6-9

отсутствие

70-120

5,0

1,0

0,3

0,03

0,5

0,1

0,1

2,0

0,001

10,0

2

не более 20

5,0

не более 2,6

6-9

отсутствие

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Завьялов Н.В.

Скворцова Е.И.

Васильева Г. В.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.003701.08.14

Дата 27. 08. 2014 г.

Вещества, показатели (факторы)

Индекс токсичности, %

Цинк, мг/л

Медь, мг/л

Железо, мг/л

Свинец, мг/л

Алюминий, мг/л

Марганец, мг/л

Никель, мг/л

Олово, мг/л

Кадмий, мг/л

Кремний, мг/л

Фактическое значение

92,5

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,001

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,001

менее 0,01

Гигиенический норматив

70-120

5,0

1,0

0,3

0,03

0,5

0,1

0,1

2,0

0,001

10,0



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии 6/1

Эксперт (эксперты)



подпись

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Завьялов Н.В. Скворцова Е.И.

Васильева Г. В.