

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ФИТИНГ»

МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,

ДЯМКИ, ВАШУТИНСКОЕ Ш. Д. 18,

39-48 56 39-48-57

ПАСПОРТ № 001476

Об изготовлении элементов трубопровода: переходы сварные

изготовленные по 07, 08 ОСТ 34.10.753-97

Заказчик _____ Год изготовления 2012

Рабочая среда: горячая вода Рабочее давление: 25 кгс/см²

Наименование трубопровода по назначению: теплотель

1. Сведения о составляющих, из которых изготовлены элементы трубопровода:

Наименование Изделия	Кол-во	Наружный д и толщина стенки Мм	Марка стали	ГОСТ или ТУ
ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ	1 шт.	630x426x12	09Г2С	19281-89
ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ	3 шт.	630x530x12	09Г2С	19281-89

2. Сведения о сварке:

Вид сварки применявшейся при изготовлении элементов: Механизированная сварка
плавящимся электродом в среде углекислого газа

Данные о присадочном материале: Сварочная проволока СВ08Г2С

Сварка произведена в соответствии с требованиями Правил, НТД на сварку сварщиками,
прошедшими испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков».

3. Сведения о контроле сварных соединений: 100% - В.И.К.

Р.К., УЗК

Закключение.

Элементы трубопровода: переходы сварные Ф 630x426x12- 1 шт., Ф 630x530x12- 3 шт.
изготовлены и испытаны в полном соответствии с «Правилами устройства и безопасной
эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», НТД на изготовление и признаны годными
к работе при расчетных параметрах.

Срок хранения 24 месяца.

« 31 » 08 2012 г.

Контролер

