



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-AK от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.16.П.019115.12.11**

Дата **23. 12. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **21418**

21.12.2011

Организация-изготовитель

"Danfoss A/S"

Адрес: DK-6430, Nordborg, Denmark (Дания) Завод фирмы-изготовителя по приложению.

Импортёр (поставщик), получатель

"Danfoss A/S"

Адрес: DK-6430, Nordborg, Denmark (Дания)

Наименование продукции:

Арматура промышленная трубопроводная из латуни, т.м.: Danfoss" (см.приложение)

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларация о соответствии, Сертификат качества.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

протокол испытаний, декларация о соответствии, сертификат соответствия, уставные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукция
из латуни

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1112-001837 ДА от 21.12.2011 г.

№ 024915

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:

для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Арматура промышленная трубопроводная из латуни, т.м.: Danfoss" (см.приложение)

соответствует ~~санитарно-эпидемиологическим~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~подтверждения соответствия продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)

М.П.

Иваненко А.В.

Ф.И.О.
Иваненко А.В.

Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

77.01.16.П.019115.12.11

Дата 23.12.2011 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах балл

Цветность градус

Мутность единицы

Наличие осадка

рН единицы рН

Перманганатная окисляемость мг/л

Медь мг/л

Цинк мг/л

Железо мг/л

Свинец мг/л

Алюминий мг/л

Марганец мг/л

Никель мг/л

Кремний мг/л

Кадмий мг/л

Фактическое значение

0

без изменений

менее 0,5

отсутствует

6,7

0,6

0,3

0,2

0,04

менее 0,001

менее 0,01

менее 0,05

менее 0,05

менее 0,1

менее 0,0001

Гигиенический норматив

2

не более 20 градусов

не более 2,6 мутности по

формазину

отсутствие

6-9

5,0

1,0

5,0

0,3

0,03

0,5

0,1

0,1

10,0

0,001



Главный врач

(заместитель главного врача)

М. П.

Иваненко А.В.

Иваненко А.В.

Заведующий отделом

организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAKS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.16.П.019115.12.11

Дата

23. 12. 2011 г.

Изготовитель: "Danfoss A/S"

Адрес: DK-6430, Nordborg, Denmark (Дания) Завод фирмы-изготовителя: 1. "Danfoss Trata d.o.o." адрес: Jozeta Jame 16, 1210 Ljubljana-Sentvid, Slovenia; 2. "EFFEBI S.p.A." адрес: Via Giuseppe Verdi, 68, 25073 Bovezzo (BS), Italy; 3. "Zhejiang IDC Fluid Control Co., Ltd." адрес: Mechanical & Electrical Industrial Zone, Yuhuan, Zhejiang, China; 4. "Danfoss (Tianjin) Ltd. " адрес: № 9 Quanhui Road, Wuqing Development Area, Tianjin, 301700, China; 5. "Zhejiang Ind. Zone" адрес: Chennan Town, 317505, Wenling City, Zhejiang Province, China; 6. "Danfoss (Anshan) Controls Co. Ltd " адрес: No. 289, Dalu Street, Tiexi District, 114012, Anshan, Liaoning, China; 7. "Danfoss Regler GmbH" адрес: D-76297, Stutensee, Germany; 8. "Danfoss EOOD" адрес: Rezbarska street, 5,1510 Sofia, Bulgaria; 9. "Danfoss A/S" адрес: Jens Juuls Vej 9, 8260 Viby J, Denmark; 10. "Danfoss A/S" адрес: Silkeborg, Narupvaenget 11, Silkeborg, Denmark; 11. "Giacomini S.p.A" адрес: 39-28017 San Maurizio D'Opaglio, Italy

Арматура промышленная трубопроводная из латуни, т.м.: "Danfoss":

клапаны балансирующие регулирующие, типы: MSV-BD, MSV-O, MSV-F2, USV-I;

клапаны запорные, типа: MSV-S, ASV-M; клапаны регулирующие, типов: KOVM, RAV, VMA, VMT, VS2, VZ 2, VZ 3, VZ 4, VZL, AVT; клапаны-регуляторы температуры, типов: AVTB, AVTQ, FJV; клапаны-регуляторы давления, типов: AVDO;

клапаны регулирующие, в том числе для составных регуляторов температуры, расхода и давления, тип HRB; сливные устройства, типы: 065Bxxxx, 003Lxxxx; клапаны запорные, типы 003Hxxxx; автоматические воздухоотводчики, тип: 065Bxxxx; краны шаровые, типы: 065Bxxxx, 087Hxxxx, AMZ 112, AMZ 113; клапаны обратные, тип: 065Bxxxx; клапаны балансирующие ручные, типа: ASV-BD; клапаны балансирующие автоматические, типы: ASV-I, ASV-P, ASV-PV, AB-QM; клапаны-регуляторы температуры моноблочные, тип: TVM-H; клапаны терморегулирующие, типов: FJVR, RA-N, RA-FN, RA-FR, RA-G, RA-U, RA-UR, RA-UN, FHV, VHS, RA, RA-C, RA-URX, FHV-A, FHV-R, RTD-N BIV, RTD-G BIV, RA-K, RA-KE; клапаны запорные, типов: RLV, RLV-X, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RLV-S



Главный врач
(заместитель главного врача)

М. П.

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.