



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.000936.04.16

Дата 11. 04. 2016 г.

На основании заявления № 00655

от 11.03.2016

Организация-изготовитель: ООО «Торговый Дом АДЛ»

Адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО «Торговый Дом АДЛ»

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 21, корп. 2 (Россия)

Наименование продукции: Клапаны обратные торговой марки ГРАНЛОК серий: RD, CVS, CVT, CV, ЗОП

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 3700-005-81673229-2009 "Клапаны обратные ГРАНЛОК серий: ЗОП, RD, CVS, CVT, CV"

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, акт отбора, протоколы испытаний, ТУ 3700-005-81673229-2009, макет этикетки, доверенность, учредительные документы, договор аренды

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой изделия, изготовленные из чугуна, бронзы, нержавеющей стали

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43) №526/526-ВГ-16-02 от 18.02.2016 г., 562/562-ВГ-16-03, 563/563-ВГ-16-03 от 15.03.2016 г.

№ 062938



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.000936.04.16

Дата 11. 04. 2016 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Модельная среда - дистиллированная вода при Т
20-22грС/70грС:

Запах, баллы

Цветность, градус

Мутность по формазину

Наличие осадка

Пенообразование

Фактическое значение

отсутствует

3

1,6

отсутствует

стабильная крупнопузырчатая

пена отсутствует, высота

мелкопузырчатой пены у стенок

цилиндра - менее 1 мм

Гигиенический норматив

не более 2

не более 20

не более 2,6 единиц

отсутствие

отсутствие стабильной

крупнопузырчатой пены,

высота мелкопузырчатой

пены у стенок цилиндра - не

выше 1мм

6 - 9

не более 5,0

не более 0,3

не более 0,5

не более 0,05

не более 0,1

не более 1,0

не более 0,001

не более 0,03

не более 5,0

не более 0,1

не более 0,5

Водородный показатель (рН), ед. рН

7,4

Величина перманганатной окисляемости, мг/л

1,6

Железо (суммарно), мг/л

<0,01

Хром (Cr3+), мг/л

<0,01

Хром (Cr6+), мг/л

<0,001

Никель, мг/л

<0,01

Медь, мг/л

<0,01

Кадмий (суммарно), мг/л

<0,001

Свинец (суммарно), мг/л

<0,001

Цинк, мг/л

<0,01

Марганец, мг/л

<0,01

Алюминий, мг/л

<0,01



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Воробьева С. А.

Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: для предприятий энергетической, пищевой, химической, нефтехимической, нефтяной, газовой, металлургической и других отраслей промышленности, имеющие контакт с питьевой водой

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 3700-005-81673229-2009

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Клапаны обратные торговой марки ГРАНЛОК серий: RD, CVS, CVT, CV, ЗОП соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



подпись

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Воробьева С. А.