

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФИТИНГ»

ПАСПОРТ № 000793

Об изготовлении элементов трубопровода: переходы сварные

изготовленные по 30 ОСТ 34.10.753-97

Заказчик _____ Год изготовления 2012
Рабочая среда: горячая вода Рабочее давление: 16кгс/см²
Наименование трубопровода: теплосеть

1. Сведения о составляющих, из которых изготовлены элементы трубопровода:

Наименование Изделия	Кол-во	Наружный д и толщина стенки Мм	Марка стали	ГОСТ или ТУ
ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ	4 шт.	720х630х10	09Г2С	19281-89

2. Сведения о сварке:

Вид сварки применявшейся при изготовлении элементов: Механизированная сварка
плавящимся электродом в среде углекислого газа

Данные о присадочном материале: Сварочная проволока СВ08Г2С

Сварка произведена в соответствии с требованиями Правил, НТД на сварку сварщиками,
прошедшими испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков».

3. Сведения о контроле сварных соединений: 100% - В.И.К.

Р.К., УЗК

Закключение.

Элементы трубопровода: в количестве 4(четырёх) штук
изготовлены и испытаны в полном соответствии с «Правилами устройства и безопасной
эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», НТД на изготовление и признаны годными
к работе при расчетных параметрах.

Срок хранения **24** месяца.

«18» 05 2012 г.

Контролер

