

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 4405

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
«ENERGOFLEX SUPER»

Артикул изделия	EFXT028252SU
Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/25-2
№ партии	1412211
Количество изделий в партии(п.м)	5 016

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU. АД38.Н00727 от 12.11.2019

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	29 – 32	29,5
Толщина стенки (мм)	22,5 – 27,5	25
Длина (мм)	1970 – 2050	2010
Внешний вид		Соответствует

Гарантийный срок хранения:

60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения:

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/25-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Инженер ОТК

Блинова Е.Н.

Паспорт качества выдан 21.12.2021г.