



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AB53.B.04369/22

Серия **RU** № **0332214****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AB53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАНТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 454010, Россия, область Челябинская, Челябинский городской округ, город Челябинск, улица Енисейская, дом 44, строение 1
Основной государственный регистрационный номер 1157449002677
Телефон: 83517299981. Адрес электронной почты: zavod@brant.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАНТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454010, Россия, область Челябинская, Челябинский городской округ, город Челябинск, улица Енисейская, дом 44, строение 1

ПРОДУКЦИЯ

Устройства комплекты низковольтные распределения, управления и защиты НКУ (ЩР, ЩУ, ШУ, ШАУ, ШУТ, ШУТП, СУН, СУН-АП, ШАВР, ОЩВ, ШНО, ШРУЭ, ШРС, ШР, ПР, ЯТП, ЯУО, ЯУ, Б5000, Я5000, ЩСУ, ЦО, ЦАО).
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3430-003-36896710-2015 "Устройства комплекты низковольтные распределения, управления и защиты".

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8537109800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 19904ИЛНВО, 19905ИЛНВО, 19906ИЛНВО от 18.04.2022 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 21.02.2022 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест» руководству по эксплуатации: паспорта

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ IEC 61439-1-2013 "Устройства комплекты низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования", ГОСТ IEC 61439-2-2015 "Устройства комплекты низковольтные распределения и управления. Часть 2. Устройства распределения и управления электроэнергией", ГОСТ IEC 61439-3-2013 "Устройства комплекты низковольтные распределения и управления. Часть 3. Частные требования к распределению мощности в сетях общественного пользования", ГОСТ IEC 61439-4-2013 "Устройства комплекты низковольтные распределения и управления. Часть 4. Общие требования" подраздел 9.4. Срок службы согласно технической документации. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

27.04.2022

ПО

26.04.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.
(подпись)

В.В.В.
(подпись)



Михайлов Игорь Валерьевич

(ф.и.о.)

Векшин Юрий Владимирович

(ф.и.о.)