# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **RU C-PL.ЧС13.В.00021/18**

**ЗАЯВИТЕЛЬ** № 0025304

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОКВУЛ»,
место нахождения 143985, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД БАЛАШИХА,
УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МКР.), ДОМ 48А,
ОГРН 1165053057311, телефон +7 4957777979, факс +7 4957777970, e-mail: raisa.vorobieva@rockwool.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Rockwool Polska Sp. z o.o.,
место нахождения ПОЛЬША, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poland,
телефон +48 68 38 50 250, факс +48 68 38 50 234

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России,

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», **место нахождения** 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, **ОГРН** 1025000508610, **регистрационный номер** RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, **телефон/факс** +7 495 529 8561, e-mail: pojtest@mail.ru, **орган по аккредитации** Федеральная служба по аккредитации,

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Строительные материалы,

Маты ламельные теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты с покрытием из алюминиевой фольги Lamella Mat L (плотность 37 кг/м³±20%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 2,5%)
Серийный выпуск

**код ОК 005 (ОКП):**
**код ОКПД 2:** 23.99.19.110
**код ЕКПС:**
**код ТН ВЭД России:** 6806

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)»
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа горючести - Г1, группа воспламеняемости - В1, группа дымообразующей способности - Д1, группа токсичности продуктов горения - Т1
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод II);
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 14221 выдан 03.12.2018 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИН02.
Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле от 07.02.2018 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 4с

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Спецификация изготовителя;
Рабочая инструкция № 30-12-16 «Монтаж теплоизоляционных покрытий воздуховодов из матов ROCKWOOL Klimafix, Lamella Mat и Lamella Mat L» ООО «РОКВУЛ» от 30.12.2016

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 28.12.2018 по 28.12.2023

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.С. Етумян (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — Т.Б. Боровикова (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 580, тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru