



Камский металлургический комбинат

ТЭМПО

Акционерное общество "Камский металлургический комбинат" (ТЭМПО), ИНН 1650239253, 423800, Татарстан, Респ. Набережные Челны, г. Промышленно-коммунальная зона промзона, Моторная ул. 38, тел. 8552201877, фс 40702810624-00009902 в банке ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВОГОРОДЕ БИК 040202637, ис 301018102000000000837



СМК: ГОСТ Р ИСО 9001-2015
ООО ЦС ДКС "Поволжье"

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №

П230617-023

на продукт арматурный для железобетонных конструкций

Дата выдачи: 17.06.2023

Грузополучатель: ЗАО ТОО "БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К"

Данные ТС -

Станция извлечения

№ заказа -

№ п/п	Обозначение класса, профиля, НД	Кол-во	Длина, м	Масса, т.	Номер партии	Номер плавки	Химический состав в %										Механические свойства								
							C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	V	Mo	N	x1000	x1000	x1000	Временное сопротивление Нмм. Ол Нмм2	Предел текучести, Ол Нмм2	Относ. ОлОстг удлин.%	Относ. равномер ное удлин. %	Измб
1	Класс А500С, 16 мм, И1, СП2, 2Ф, ОМ1, ОБ1 ГОСТ 34028-2016 СТБ1704-2012 (S500)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1			11,700	4,235	1550	233301	20	14	55	27	10	13	11	19	2	16	10	34	665	577	1,15	18,5	7,8	выд	
2	Класс А500С, 16 мм, И1, СП2, 2Ф, ОМ1, ОБ1 ГОСТ 34028-2016 СТБ1704-2012 (S500)		11,700	4,068	1527	233241	19	14	53	27	14	16	14	18	2	19	8	34	759	682	1,11	14,0	5,6	выд	
3	Класс А500С, 16 мм, И1, СП2, 2Ф, ОМ1, ОБ1 ГОСТ 34028-2016 СТБ1704-2012 (S500)		11,700	4,157	1550	233301	20	14	55	27	10	13	11	19	2	16	10	34	665	577	1,15	18,5	7,8	выд	
4	Класс А500С, 16 мм, И1, СП2, 2Ф, ОМ1, ОБ1 ГОСТ 34028-2016 СТБ1704-2012 (S500)		11,700	4,155	1550	233301	20	14	55	27	10	13	11	19	2	16	10	34	665	577	1,15	18,5	7,8	выд	
5	Класс А500С, 16 мм, И1, СП2, 2Ф, ОМ1, ОБ1 ГОСТ 34028-2016 СТБ1704-2012 (S500)		11,700	4,214	1550	233301	20	14	55	27	10	13	11	19	2	16	10	34	665	577	1,15	18,5	7,8	выд	
Итого:							20,829																		

Примечание:

Товар отгружен по фактическому весу. При перелике по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Продукция сертифицирована органами по сертификации: Мосгосстандартсертификация №RU.MSC.175.351.36997; ГП "СтройМедиаДоконт" №ВУД 12.02.01.09401696

Обозначения: И1-установка подготовки проб, СП2-способ производства, 2Ф-форма профиля, ОМ1-группа предельных отклонений по массе, ОБ1-точность по овальности.

Относительная площадь смятия поперечных ребер: fR-0,086.

Маркировка: класс А500 - IIII II III, предприятие №40 - IIII III III III или А500 - IIII III III, №40 - IIII III III III.

Статистические показатели прочностных свойств: $S_{0.01} = 11,25$ $S_{0.05} = 11,8$ $\sigma_s = 576,64$



Распределитель работ

Служба технического контроля