AQUAPLAST

ООО «АКВАПЛАСТ»
ИНН 9102223901, КПП 910201001, ОГРН 1179102001539
р/счёт 40702810802830002345 , БИК 044525593
к/счёт 30101810200000000593
295001, РК, г. Симферополь, ул. Ленина 39 офис 3

ПАСПОРТ №8/4

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида ГОСТ Р 51613-2000

Наименование: Труба напорная AQUAVIVA НПВХ 125 РК SDR 17 d160×9.5 питьевая ГОСТ Р 51613-2000

Партия №175 Дата производства 11.02.20г. Количество, м 2250

Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТ	Значение показателя фактическое
1. Внешний вид поверхности, маркировка	Соответствие контрольному образцу	
2. Размеры труб, мм - наружный диаметр - толщина стенки - овальность	160 9,5 не более 3,2	160 9,5 соответ.
3. Стойкость при постоянном внутреннем давлении, контрольное время в часах, не менее: - 20 °С, начальное напряжение 42 МПа - 20 °С, начальное напряжение 35 МПа - 60 °С, начальное напряжение 12,5 МПа	 1 100 1000	 1 100 1000
4. Ударная прочность по Шарпи, количество разрушившихся образцов, % не более	10	соответ.
5. Изменение длины труб после прогрева, % не более	5	соответ.
6. Предел текучести при растяжении, МПа, не менее	49	соответ.
7. Относительное удлинение при разрыве, % не менее	25	соответ.
8. Температура размягчения по Вика, °С не менее	78	соответ.
9. Стойкость сборных узлов труб с раструбом вида Р при постоянном внутреннем давлении, контрольное время в часах, не менее - 20 °С, при давлении 4,2×МОР, МПа - 20 °С, при давлении 3,2×МОР, МПа	 1 1000	 1 1000
10. Непрозрачность, % не более	0,2	соответ.
11. Хранение	ГОСТ 15150	соответ.
12. Гарантийный срок хранения	2 года со дня изготовления	

Заключение ОТК: Изделие соответствует требованиям ГОСТ 51613-2000

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1179102001539 "АКВАПЛАСТ" ИНН 9102223901 Россия, Республика Крым г. Симферополь

Инспектор по качеству _____/Крюков В.А./

Начальник производства _____/Левченя Р.С./