



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.PR 207.Н.00074

(номер сертификата соответствия)

025503

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом АДЛ»

ОГРН 1077746297661

107076, г. Москва, улица Стромынка, д. 21, корп. 2

тел.: +7 (495) 937-89-68, факс: +7 (495) 933-85-01

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом АДЛ»

ОГРН 1077746297661

107076, г. Москва, улица Стромынка, д. 21, корп. 2

(адрес производства: 140483, Московская область, Коломенский район, поселок Радужный, дом 45)

тел.: +7 (496) 619-26-16, факс: +7 (495) 933-85-01

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ»,

ОГРН 5147746027424, свидетельство о подтверждении

компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.207 до 17.12.2017 г.,

119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, дом 6, тел.: (495) 971-54-66

Задвижки клиновые торговой марки «ГРАНАР» серии KR типов:

KR14, KR15, DN 350-600 мм, PN 1,6 МПа;

KR16, KR17, DN 350-400 мм, PN 1,6 МПа,

с электроприводом и ручным управлением для пожаротушения,

выпускаемые по техническим условиям ТУ 4892-033-81673229-2010.

Серийный выпуск

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая
провести идентификацию)

код ОК 005 (ОКП): 48 9290

код ЕКПС:

код ТН ВЭД: 8481 80 610 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 51052-2002,

технические условия ТУ 4892-033-81673229-2010

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ)

Протокол сертификационных испытаний № 22 ДС-16 от 11.08.2016 г.

ИЛ ПБ ООО «НОРМАТЕСТ», свидетельство о подтверждении
компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.190 до 17.12.2017 г.

Акт № 32/33/34 ПС-16 от 11.05.2016 г. о результатах анализа
состояния производства

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

с 24.08.2016

по 23.08.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт
М.П.

М.А. Сметанин

Д.А. Сидоренко

