



ООО «РосТурПласт»
140326, Московская обл., Егорьевский район, с. Лелечи, дом 47.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Трубы для внутренней канализации из полипропилена

Труба ТК 110х2,7х500 с раструбом - ПП ТУ 4926-001-78044889-2005

НОМЕР ПАРТИИ: ВК110/500/ноябрь 2018г

КОЛИЧЕСТВО: шт

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: ноябрь 2018г

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ 4926-001-78044889-2005	Результат испытания
1	Внешний вид, маркировка	Трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На трубах допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выходящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Не допускаются на наружной, внутренней и торцевой поверхностях пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. Цвет – серый. Внешний вид труб должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке.	Внешний вид и качество поверхности трубы соответствует контрольным образцам.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Наружный диаметр, мм	110 _{-0,4}	110,2 / 110,3
2.2	Толщина стенки, мм	2,7 _{-0,5/-0,2}	2,6 / 2,7
2.3	Внутр. диаметр раструбной части	110,4+1,5	111,5
3	Герметичность раструбных соединений труб и фасонных частей при температуре (23±2)°С и гидростатическом давлении 0,05 МПа в течение 15 мин.	Без признаков разрушения и течи в соединениях	Соответствует
4	Комплектность	В комплект поставки должны входить трубы и уплотнительные кольца EPDM	Комплектны
5	Маркировка	Каждый отрезок трубы, должен иметь маркировку, которая наносится в процессе экструзии автоматически при помощи бесконтактного маркиратора	Имеется

Условия хранения и транспортировки.

1. В соответствии с ГОСТ 19433 полипропиленовые трубы не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При железнодорожных и автомобильных перевозках пакеты труб допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Во избежание повреждения труб их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей. Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается.

2. Хранение полипропиленовых труб должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150 в проветриваемых навесах или помещениях. Трубные пакеты допускается хранить в штабелях высотой не более 2м.

При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

Погрузка и разгрузка допускается только при температуре выше -10°С. Для транспортировки при температуре от -11 до -20°С следует принять специальные меры для предотвращения передачи механических нагрузок на трубы. Транспортировка при температуре ниже -21°С запрещена.

Запрещается складировать трубы на расстоянии менее 1м от нагревательных приборов.

Гарантийные обязательства.

1. Изготовитель гарантирует соответствие труб техническим требованиям паспорта и ТУ 4926-001-78044889-2005 при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. **Гарантийный срок составляет - 10 лет**

2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.

3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.

Заключение: Канализационные трубы из ПП наружным диаметром 110мм (партия № ВК110/500/ноябрь 2018г) соответствуют требованиям ТУ 4926-001-78044889-2005.

Контролер ОТК:

КОНТРОЛЕР
ОТК №1
МУСАТОВА О.В.
ООО «РОСТУРПЛАСТ»

Мусатова О.В.

ноябрь 2018г.