

ПРЕДПРИЯТИЕ «РУНАК»
220005, г. Минск, ул. Гикало, 5. Тел. (375-017) 2-33-97-97, Факс: 233-95-33
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 222.1

выдан 21 июля 2020 г.

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142701, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 222.1

Условное обозначение деталей	Пределные параметры применения		№ партии	Механические свойства				Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, о С		Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Удар.вязк. при о С Дж/кв.см				
Переход стальной П К 25в х 3-20в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	2000	0,05	-
Переход стальной П К 57х3-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	1500	0,2	-
Переход стальной П К 76х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	6 (60)	1536	0,5	-
Переход стальной П К 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	1280	0,6	-
Переход стальной П К 133х5-76х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	6 (60)	200	1,6	-
Переход стальной П К 159х4,5-89х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	6 (60)	350	2,3	-
Переход стальной П К 426х9-325х8	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	20	23	-
Переход стальной П К 426х10-377х10	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	5	23	-
Переход стальной П К О 20в х 3-15в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	400	0,05	-
Заглушка стальная П 32х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	6 (60)	2000	0,05	-
Заглушка стальная П 38х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	6 (60)	2000	0,05	-
Заглушка стальная П 45х2,5	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	6 (60)	1000	0,1	-
Заглушка стальная П 89х3,5	4(40)	350	-	505	319	28,2	-	6 (60)	1000	0,6	-
Заглушка стальная П 630х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	6 (60)	20	38	-
Тройник стальной 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	6 (60)	950	2,2	-
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	гарантируется	150	2,5	-
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	гарантируется	1100	2,5	-
Отвод стальной ОтвСт 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	гарантируется	120	15	-
Отвод стальной ОтвСт 377х9	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	гарантируется	60	68	-

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001
3. Отводы по ГОСТ 17375-2001 отцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП

Начальник ОТК

МАЛКИН А.М.

