РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ97.В.00965**

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0017473

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное объединение «РУСАРСЕНАЛ».
Адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, этаж 1; 2, пом. 114, 251.
ОГРН: 1087746543180. Телефон: +7 (495) 781-62-42, факс: +7 (495) 781-62-42.
E-mail: postmaster@rusarsenal.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное объединение «РУСАРСЕНАЛ».
Адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, этаж 1; 2, пом. 114, 251, производство по адресу: 150034, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1Д. ОГРН: 1087746543180.
Телефон: +7 (495) 781-62-42, факс: +7 (495) 781-62-42. E-mail: postmaster@rusarsenal.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.
Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, Факс: +7 (495) 617-27-29, E-mail: agps-oc@mail.ru.
рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Рукава пожарные напорные «Премиум»: РПМ(В)-25-1,6-М-УХЛ1, РПМ(В)-40-1,6-М-УХЛ1, РПМ(В)-50-1,6-ИМ-УХЛ1, РПМ(В)-65-1,6-ИМ-УХЛ1, РПМ(В)-80-1,6-М-УХЛ1, РПМ(В)-90-1,6-М-УХЛ1, РПМ(В)-150-1,2-М-УХЛ1, выпускаемые по ТУ 8193-025-85787444-2011 (см. приложение № 0015076).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 13.96.16.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ГОСТ Р 51049-2008 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3477ТР-2017 от 20.12.2017 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);
Протокол сертификационных испытаний № 016-2018 от 16.02.2018 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.); схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 8193-025-85787444-2011, формуляр.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.02.2018 по 25.02.2023

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Б.Б. Серков (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) С.А. Шкунов (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ97.В.00965

(обязательная сертификация)

№ 0015076

Рукава пожарные напорные «Премиум»:

- РПМ(В)-25-1,6-М-УХЛ1 - с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации пожарных машин, с условным проходом 25, на рабочее давление 1,6 МПа, специального исполнения: маслостойкие; климатического исполнения УХЛ1;
- РПМ(В)-40-1,6-М-УХЛ1 - с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации пожарных машин, с условным проходом 40, на рабочее давление 1,6 МПа, специального исполнения: маслостойкие; климатического исполнения УХЛ1;
- РПМ(В)-50-1,6-ИМ-УХЛ1 - с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации пожарных машин, с условным проходом 50, на рабочее давление 1,6 МПа, специального исполнения: износостойкие, маслостойкие; климатического исполнения УХЛ1;
- РПМ(В)-65-1,6-ИМ-УХЛ1 - с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации пожарных машин, с условным проходом 65, на рабочее давление 1,6 МПа, специального исполнения: износостойкие, маслостойкие; климатического исполнения УХЛ1;
- РПМ(В)-80-1,6-М-УХЛ1 - с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации пожарных машин, с условным проходом 80, на рабочее давление 1,6 МПа, специального исполнения: маслостойкие; климатического исполнения УХЛ1;
- РПМ(В)-90-1,6-М-УХЛ1 - с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации пожарных машин, с условным проходом 90, на рабочее давление 1,6 МПа, специального исполнения: маслостойкие; климатического исполнения УХЛ1;
- РПМ(В)-150-1,2-М-УХЛ1 - с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации пожарных машин, с условным проходом 150, на рабочее давление 1,2 МПа, специального исполнения: маслостойкие; климатического исполнения УХЛ1,

выпускаемые по ТУ 8193-025-85787444-2011.

Академия государственной противопожарной службы МЧС России RA.RU.11ПБ97 Орган по сертификации МЧСРоссии

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Б.Б. Серков (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) С.А. Шкунов (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru