



**ROLS
ISOMARKET**

ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2, г. Москва, Россия, 127015
тел.: (495) 363-68-64, 787-60-62, 988-48-15; факс: (495) 787-60-62
e-mail: info@rols-isomarket.ru www.rols-isomarket.ru

Обособленное подразделение ООО "РОЛС Изомаркет"
пл. Менделеева, д. 2, корп. 39б, г. Переславль-Залесский, Ярославская обл., 152025

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 712

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
«ENERGOFLEX SUPER PROTECT»

Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT К 35/4-11
№ партии	146903310325921304162
Количество изделий в партии(п.м)	5 632

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия

№ РОСС RU.АЮ64.Н07054
от 07.06.2013

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по СТО	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	36 – 39	37,8
Толщина стенки (мм)	3 – 5	4,2
Длина (мм)	10835 – 11275	11150
Внешний вид	В соответствии с СТО	Соответствует

Гарантийный срок хранения:

18 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения:

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT К 35/4-11 соответствует СТО № 59705183-002-2009



Контролёр ОТК

Егорова Е.Ю.

Инженер ОТК

Чижова Н.В.

Паспорт качества выдан

14.04.2016