

Приложение 1. Приказ №8 от 14.03.2014г. (с изм.
17.10.14г.)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО "Сантехстрой"
142111, МО, г.Подольск, ул.Вишневая, д.3



Паспорт № 1203

выдан июль 2023 г.

ГОВАРНЫЙ ЗНАК
изготовителя

Заказчик и его адрес: ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

Основание: счет № 1203

Условное обозначение детали (наименование, размер Н.Д.)		Наличие покрытия	ГОСТ, ТУ, материал	Рабочее давление РУ кгс/см2	№ партии	дата партии	Механические свойства металла							
Наименование исполнение И1;И2; (С3-по согласованию с Заказчиком)	Размер						Временное сопро- тивление разрыву Мпа	Предел текучести Мпа	Относительное удлинение 6z%	Относительное сужение %	Ударная вязкостьКСU, кгсм/см2 Ст20 при -40*	Количество шт.	Масса для справки кг	Полуфабрикат (труба, лист- марка стали)
Тройник И1	Дн 21, 3х3,2 (Ду15)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст.20	100	Б387	05.05.2022г.	500	340	35	50	29	200	0,30	ст20
Тройник И1	Дн 26, 9х2,8 (Ду20)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст.20	100	00524	25.02.2022г.	480	340	36	50	29	230	0,37	ст20
Тройник И1	Дн 33, 7х3,2 (Ду25)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст.20	100	02063	31.07.2022г.	466	314	33,3	50	29	195	0,80	ст20
Тройник И1	Дн 33, 7х3,2 (Ду25)		ГОСТ 17376-2001 ст.20	100	02063	31.07.2022г.	466	314	33,3	50	29	520	0,80	ст20
Тройник И1	Дн 42, 4х3,2 (Ду32)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст.20	100	1378	08.10.2022г.	480	375	34	50	29	270	1,10	ст20
Тройник И2	Дн 57х4 (Ду50)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст.20	63	3059	27.03.2023	520	245	29	50	29	25	0,80	ст20
Тройник И2	Дн 76х3,5-57х3,0 (65х50)		ГОСТ 17376-2001 ст.20	63	31122	22.03.2023	510	415	30	50	29	144	1,20	ст20
Тройник И2	Дн 76х3,5-57х3,0 (65х50)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст.20	63	31122	22.03.2023	510	415	30	50	29	192	1,20	ст20
Тройник И2	Дн 89 х 3,5 (Ду80)	оц	ГОСТ 17379-2001 ст.20	40	30136	07.04.2023	520	245	33	50	29	276	1,63	ст20
Тройник И2	Дн 108 х 4 (Ду100)	оц	ГОСТ 17379-2001 ст.20	40	81275	28.06.2023г.	500	245	31	50	29	48	2,20	ст20
Тройник И2	Дн 108х4-89х4 (100х80)	оц	ГОСТ 17379-2001 ст.20	40	81275	28.06.2023г.	500	245	31	50	29	24	2,20	ст20
Тройник И2	Дн 159 х 4,5 (Ду150)	оц	ГОСТ 17379-2001 ст.20	40	30532	21.03.2023	480	245	25	50	26	84	4,80	ст20
Тройник И2	Дн 219 х 6,0 (Ду200)		ГОСТ 17379-2001 ст.20	25	80086	09.02.2023	412	245	21	50	29	51	10,8	ст20

Примечание:

Условия применения деталей исполнения 2 по РН (РУ) - по 5.1.7 или 5.1.7 ГОСТ 17380, а по рабочему давлению и температуре - по ГОСТ 356-80.

Мастер контроля:

Захаров Г.А.

Штамп ОТК

