ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.003930.12.15 Дата 03. 12. 2015 г.

На основании заявления № 04153 от 27.11.2015

Организация-изготовитель: "L'ISOLANTE K-FLEX s.r.l."
Адрес: Via Leonardo Da Vinci, 36 20877 Roncello (MB), Italy (Италия)

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО "К-ФЛЕКС"**
Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, д. 1А (Россия)

Наименование продукции: **Покрытие из поливинилхлорида K-Flex (PVC) в виде рулонов, углов-отводов, тройников, коробов**

Продукция изготовлена в соответствии: **с Паспортом безопасности продукции**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Паспорт безопасности, этикетка,регистрационные документы, доверенность, контракт**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляют собой изделия, изготовленные из поливинилхлорида**

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43) №1363/1363-О-15-11 от 30.11.2015 г.**

№064446

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2014 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл	0	до 2
Дибутилфталат,мг/м3	менее 0.01	0,1
Диоктилфталат,мг/м3	менее 0.01	0,02
Водород хлористый,мг/м3	менее 0.01	0,1
Формальдегид,мг/м3	менее 0.001	0.01
Напряженность электростатического поля, кВ/м	4,2	15,0

Область применения: **Применяется в конструкциях теплоизоляционных звукопоглощающих материалов в качестве покровного слоя по изделиям "K-FLEX" на объектах, расположенных в помещениях. Обеспечивает защиту теплоизоляционного слоя от механических повреждений**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03"Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту".Соблюдать требования инструкций по установке изделий**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Покрытие из поливинилхлорида K-Flex (PVC) в виде рулонов, углов-отводов, тройников, коробов**
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Для экспертных заключений

Главный врач
(заместитель главного врача) подпись **Мизгайлов А.В.** Ф. И. О. **Иваненко А.В.**

Заведующий отделом М. П. **Завьялов Н.В.**
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты) **Скворцова Е.Л.**
Васильева Г. В.