

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Подставка пожарная сварная соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с
момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования, хранения,
монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 09.01.2023

ОТК ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК М.И. СИДЕНКО ЮС



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ
СВАРНАЯ ППС-200
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ



№ РОСС.RU.HB61.H21928


НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка пожарная сварная предназначена для
трубопроводов с рабочим давлением воды до 1,0
МПа (10 кг/см²) для установки пожарных
гидрантов.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Испытано гидравлическим давлением
Р_у = 1,5 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наружный диаметр трубы DN	Высота общая H	Диаметр фланца D	Высота Фланца h	Масса, не более, кг
мм				
219	280	330	22	15,0