



ООО "РОКВУЛ"  
143985, Россия  
Московская область  
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный  
Автозаводская ул., д. 48а  
www.rockwool.ru



**Паспорт № 090217/3/25045462**  
**от 10 Февраля 2017 г.**

| 1. Информация о продукте |                      |                                                                                                                                                                     |      |                |     |   |    |       |  |            |  |                |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|---|----|-------|--|------------|--|----------------|
| 1.1                      | Продукция            | Изделия теплоизоляционные из каменной ваты<br>Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф                                                                                     |      |                |     |   |    |       |  |            |  |                |
| 1.2                      | Нормативный документ | ТУ 5762-050-45757203-15                                                                                                                                             |      |                |     |   |    |       |  |            |  |                |
| 1.3                      | Размеры, мм          | <table><tr><td>1000</td><td>×</td><td>169</td><td>×</td><td>30</td></tr><tr><td>Длина</td><td></td><td>Вн.диаметр</td><td></td><td>Толщина стенки</td></tr></table> | 1000 | ×              | 169 | × | 30 | Длина |  | Вн.диаметр |  | Толщина стенки |
| 1000                     | ×                    | 169                                                                                                                                                                 | ×    | 30             |     |   |    |       |  |            |  |                |
| Длина                    |                      | Вн.диаметр                                                                                                                                                          |      | Толщина стенки |     |   |    |       |  |            |  |                |
| 1.4                      | Номер партии         | 25045462                                                                                                                                                            |      |                |     |   |    |       |  |            |  |                |
| 1.5                      | Дата изготовления    | 2017.02.09                                                                                                                                                          |      |                |     |   |    |       |  |            |  |                |
| 1.6                      | Номер смены          | 3                                                                                                                                                                   |      |                |     |   |    |       |  |            |  |                |

| 2. Физико-механические характеристики материала |           |          |                 |             |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Параметр                                        |           | Ед. изм. | Метод испытания | Значение    |
| 2.1                                             | Плотность | кг/м3    | ГОСТ EN 1602    | 114,0±12,0% |

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Общество с ограниченной ответственностью  
«РОКВУЛ»  
143985, Московская область, г. Балашиха  
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А  
ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ  
И КАЧЕСТВА

Контролер СИИМ

Орлов Ю. Ст. контролер СИИМ