ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru

Паспорт № 300520/3/36041427 от 01 Июня 2020 г.

1. Информация о продукте		
1.1	Продукция	*Изделия теплоизоляционные из каменной ваты* Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф
1.2	Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	Размеры, мм	1000 (Длина) X 38 (Вн.диаметр) X 50 (Толщина стенки)
1.4	Номер партии	36041427
1.5	Дата изготовления	2020.05.30
1.6	Номер смены	3

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		Ед. изм.	Метод испытания	Значение
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ 17177	114,0±12,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ 32301	≤1,00

РОСС RU Д-RU.РА01.В.58847/20

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.
Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

ООО «РОКВУЛ» ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВА

Контролер СИиМ Филиппова С.

ROCKWOOL

ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru



Паспорт № 060620/1/36115856 от 08 Июня 2020 г.

1. Информация о продукте		
1.1	**Продукция**	*Изделия теплоизоляционные из каменной ваты* Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф
1.2	**Нормативный документ**	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	**Размеры, мм**	1000 (Длина) X 35 (Вн.диаметр) X 50 (Толщина стенки)
1.4	**Номер партии**	36115856
1.5	**Дата изготовления**	2020.06.06
1.6	**Номер смены**	1

2. Физико-механические характеристики материала				
	Параметр	**Ед. изм.**	**Метод испытания**	**Значение**
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ 17177	114,0±12,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ 32301	≤1,00

РОСС RU Д-RU.РА01.В.58847/20

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.
Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» 143985, Московская обл., г. Балашиха мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А
ООО «РОКВУЛ» ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВА

Контролер СИиМ

Орлов Ю. Ст. контролер СИиМ

ROCKWOOL

ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru

Паспорт № 110620/4/36164509 от 15 Июня 2020 г.

1. Информация о продукте		
1.1	**Продукция**	*Изделия теплоизоляционные из каменной ваты* Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф
1.2	**Нормативный документ**	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	**Размеры, мм**	1000 (Длина) X 76 (Вн.диаметр) X 50 (Толщина стенки)
1.4	**Номер партии**	36164509
1.5	**Дата изготовления**	2020.06.11
1.6	**Номер смены**	4

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		**Ед. изм.**	**Метод испытания**	**Значение**
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ 17177	114,0±12,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ 32301	≤1,00

РОСС RU Д-RU.РА01.В.58847/20

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.
Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» 143985, Московская обл., г. Балашиха мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А

ООО «РОКВУЛ» ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВА

Контролер СИиМ Орлов Ю. Ст. контролер СИиМ

ROCKWOOL

ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru

Паспорт № 130620/1/36180050 от 15 Июня 2020 г.

1. Информация о продукте		
1.1	**Продукция**	*Изделия теплоизоляционные из каменной ваты* Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф
1.2	**Нормативный документ**	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	**Размеры, мм**	1000 (Длина) X 60 (Вн.диаметр) X 50 (Толщина стенки)
1.4	**Номер партии**	36180050
1.5	**Дата изготовления**	2020.06.13
1.6	**Номер смены**	1

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		**Ед. изм.**	**Метод испытания**	**Значение**
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ 17177	114,0±12,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ 32301	≤1,00

РОСС RU Д-RU.РА01.В.58847/20

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» 143985, Московская обл., г. Балашиха мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.
Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

ООО «РОКВУЛ» ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВА

Контролер СИиМ Орлов Ю. Ст. контролер СИиМ

ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru

Паспорт № 310320/1/35219609 от 31 Марта 2020 г.

1. Информация о продукте		
1.1	**Продукция**	*Изделия теплоизоляционные из каменной ваты* Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф
1.2	**Нормативный документ**	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	**Размеры, мм**	1000 (Длина) X 114 (Вн.диаметр) X 50 (Толщина стенки)
1.4	**Номер партии**	35219609
1.5	**Дата изготовления**	2020.03.31
1.6	**Номер смены**	1

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		**Ед. изм.**	**Метод испытания**	**Значение**
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ 17177	114,0±12,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ 32301	≤1,00

РОСС RU Д-RU.РА01.В.58847/20

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» 143985, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А

ООО «РОКВУЛ» ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВА

Контролер СИиМ Моисеичева Н.Н.Вед.инж.по качеству

ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru

Паспорт № 220320/3/35161724 от 23 Марта 2020 г.

1. Информация о продукте		
1.1	**Продукция**	*Изделия теплоизоляционные из каменной ваты* Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф
1.2	**Нормативный документ**	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	**Размеры, мм**	1000 (Длина) X 32 (Вн.диаметр) X 50 (Толщина стенки)
1.4	**Номер партии**	35161724
1.5	**Дата изготовления**	2020.03.22
1.6	**Номер смены**	3

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		**Ед. изм.**	**Метод испытания**	**Значение**
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ 17177	114,0±12,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ 32301	≤1,00

РОСС RU Д-RU.РА01.В.15276/18

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» 143985, Московская обл., г. Балашиха мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.
Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

ООО «РОКВУЛ» ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВА

Контролер СИиМ Орлов Ю. Ст. контролер СИиМ

ROCKWOOL

ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru



Паспорт № 270320/3/35219424 от 30 Марта 2020 г.

1. Информация о продукте		
1.1	**Продукция**	*Изделия теплоизоляционные из каменной ваты* Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф
1.2	**Нормативный документ**	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	**Размеры, мм**	1000 (Длина) X 57 (Вн.диаметр) X 50 (Толщина стенки)
1.4	**Номер партии**	35219424
1.5	**Дата изготовления**	2020.03.27
1.6	**Номер смены**	3

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		**Ед. изм.**	**Метод испытания**	**Значение**
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ 17177	114,0±12,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ 32301	≤1,00

РОСС RU Д-RU.РА01.В.58847/20

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» 143985, Московская обл., г. Балашиха мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.
Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

ООО «РОКВУЛ» ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВА

Контролер СИиМ Орлов Ю. Ст. контролер СИиМ

ROCKWOOL

ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru



Паспорт № 050720/1/36423087 от 06 Июля 2020 г.

1. Информация о продукте		
1.1	**Продукция**	*Изделия теплоизоляционные из каменной ваты* Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф
1.2	**Нормативный документ**	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	**Размеры, мм**	1000 (Длина) X 133 (Вн.диаметр) X 50 (Толщина стенки)
1.4	**Номер партии**	36423087
1.5	**Дата изготовления**	2020.07.05
1.6	**Номер смены**	1

2. Физико-механические характеристики материала				
	Параметр	**Ед. изм.**	**Метод испытания**	**Значение**
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ 17177	114,0±12,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ 32301	≤1,00

РОСС RU Д-RU.РА01.В.58847/20

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» 143985, Московская обл., г. Балашиха мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А

ООО «РОКВУЛ» ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВА

Контролер СИиМ

Орлов Ю. Ст. контролер СИиМ

ROCKWOOL

ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru

Паспорт № 290320/3/35247068/290320/4 от 30 Марта 2020 г.

1. Информация о продукте		
1.1	**Продукция**	*Изделия теплоизоляционные из каменной ваты* ALU I WIRED MAT 105
1.2	**Нормативный документ**	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	**Размеры, мм**	4000 (Длина) X 1000 (Ширина) X 50 (Толщина *)
1.4	**Номер партии**	35247068
1.5	**Дата изготовления**	2020.03.29
1.6	**Номер смены**	3

* Толщина продукции определяется по ГОСТ EN 823 при нагрузке на образец (1000 ± 5) Па

2. Физико-механические характеристики материала				
	Параметр	**Ед. изм.**	**Метод испытания**	**Значение**
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ EN 1602	105,0±10,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ EN 1609	≤1,00

РОСС RU Д-RU.РА01.В.58847/20

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.
Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

ООО «РОКВУЛ» ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВА

Контролер СИиМ Моисеичева Н.Н.Вед.инж.по качеству

ROCKWOOL

ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru



Паспорт № 140720/4/36521995 от 15 Июля 2020 г.

1. Информация о продукте		
1.1	**Продукция**	*Изделия теплоизоляционные из каменной ваты* Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф
1.2	**Нормативный документ**	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	**Размеры, мм**	1000 (Длина) X 25 (Вн.диаметр) X 50 (Толщина стенки)
1.4	**Номер партии**	36521995
1.5	**Дата изготовления**	2020.07.14
1.6	**Номер смены**	4

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		**Ед. изм.**	**Метод испытания**	**Значение**
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ 17177	114,0±12,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ 32301	≤1,00

РОСС RU Д-RU.РА01.В.58847/20

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» 143985, Московская обл., г. Балашиха мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А

ООО «РОКВУЛ» ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВА

Контролер СИиМ Орлов Ю. Ст. контролер СИиМ

ROCKWOOL

ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru



Паспорт № 090720/3/36471023 от 10 Июля 2020 г.

1. Информация о продукте		
1.1	**Продукция**	*Изделия теплоизоляционные из каменной ваты* Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф
1.2	**Нормативный документ**	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	**Размеры, мм**	1000 (Длина) X 42 (Вн.диаметр) X 50 (Толщина стенки)
1.4	**Номер партии**	36471023
1.5	**Дата изготовления**	2020.07.09
1.6	**Номер смены**	3

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		**Ед. изм.**	**Метод испытания**	**Значение**
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ 17177	114,0±12,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ 32301	≤1,00

РОСС RU Д-RU.РА01.В.58847/20

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.
Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» 143985, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48а

ООО «РОКВУЛ» ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВА

Контролер СИиМ Орлов Ю. Ст. контролер СИиМ

ROCKWOOL

ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru



Паспорт № 150720/1/36541228 от 16 Июля 2020 г.

1. Информация о продукте		
1.1	**Продукция**	*Изделия теплоизоляционные из каменной ваты* Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф
1.2	**Нормативный документ**	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	**Размеры, мм**	1000 (Длина) X 48 (Вн.диаметр) X 50 (Толщина стенки)
1.4	**Номер партии**	36541228
1.5	**Дата изготовления**	2020.07.15
1.6	**Номер смены**	1

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		**Ед. изм.**	**Метод испытания**	**Значение**
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ 17177	114,0±12,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ 32301	≤1,00

РОСС RU Д-RU.РА01.В.58847/20

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.
Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» 143985, Московская обл., г. Балашиха мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А

ООО «РОКВУЛ» ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВА

Контролер СИиМ Орлов Ю. Ст. контролер СИиМ

ROCKWOOL

ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru

Паспорт № 110720/4/36509638 от 13 Июля 2020 г.

1. Информация о продукте		
1.1	**Продукция**	*Изделия теплоизоляционные из каменной ваты* Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф
1.2	**Нормативный документ**	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	**Размеры, мм**	1000 (Длина) X 159 (Вн.диаметр) X 50 (Толщина стенки)
1.4	**Номер партии**	36509638
1.5	**Дата изготовления**	2020.07.11
1.6	**Номер смены**	4

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		**Ед. изм.**	**Метод испытания**	**Значение**
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ 17177	114,0±12,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ 32301	≤1,00

РОСС RU Д-RU.РА01.В.58847/20

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.
Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» 143985, Московская обл., г. Балашиха мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А

ООО «РОКВУЛ» ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВА

Контролер СИиМ Орлов Ю. Ст. контролер СИиМ

ROCKWOOL

ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru

Паспорт № 230720/1/36619816 от 24 Июля 2020 г.

1. Информация о продукте		
1.1	**Продукция**	*Изделия теплоизоляционные из каменной ваты* Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф
1.2	**Нормативный документ**	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	**Размеры, мм**	1000 (Длина) X 108 (Вн.диаметр) X 50 (Толщина стенки)
1.4	**Номер партии**	36619816
1.5	**Дата изготовления**	2020.07.23
1.6	**Номер смены**	1

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		**Ед. изм.**	**Метод испытания**	**Значение**
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ 17177	114,0±12,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ 32301	≤1,00

РОСС RU Д-RU.РА01.В.58847/20

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.
Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» 143985, Московская обл., г. Балашиха мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А

ООО «РОКВУЛ» ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВА

Контролер СИиМ Филиппова С.

ROCKWOOL

ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru



Паспорт № 160320/2/35038768 от 17 Марта 2020 г.

1. Информация о продукте		
1.1	**Продукция**	*Изделия теплоизоляционные из каменной ваты* Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф
1.2	**Нормативный документ**	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	**Размеры, мм**	1000 (Длина) x 89 (Вн.диаметр) x 50 (Толщина стенки)
1.4	**Номер партии**	35038768
1.5	**Дата изготовления**	2020.03.16
1.6	**Номер смены**	2

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		Ед. изм.	Метод испытания	Значение
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ 17177	114,0±12,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ 32301	≤1,00

РОСС RU Д-RU.РА01.В.15276/18

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» 143985, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

ООО «РОКВУЛ» ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВА

Контролер СИиМ

Орлов Ю. Ст. контролер СИиМ

ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru

Паспорт № 260320/3/35203000 от 27 Марта 2020 г.

1. Информация о продукте		
1.1	**Продукция**	*Изделия теплоизоляционные из каменной ваты* Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф
1.2	**Нормативный документ**	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	**Размеры, мм**	1000 (Длина) X 21 (Вн.диаметр) X 50 (Толщина стенки)
1.4	**Номер партии**	35203000
1.5	**Дата изготовления**	2020.03.26
1.6	**Номер смены**	3

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		**Ед. изм.**	**Метод испытания**	**Значение**
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ 17177	114,0±12,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ 32301	≤1,00

РОСС RU Д-RU.РА01.В.58847/20

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» 143985, Московская обл. Балашиха мкр. Железнодорожный, Автозаводская ул., 48А

ООО «РОКВУЛ» ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВА

Контролер СИиМ Филиппова С.