

Грузоотправитель:

Грузополучатель:

ООО «Липецкая трубная
компания «Свободный
сокол»

Общество с ограниченной
ответственностью «ПРОТЭК»

Дата выдачи: 30.09.2023

Адрес: 394028, г. Воронеж, проезд Монтажный, дом № 3,
оф. 1

Номер вагона/Автомобиля:



СВОБОДНЫЙ
СОКОЛ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2415

Наименование Трубы напорные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом
Обозначение нормативного документа: ТУ 24.51.20-037-90910065-2021, ГОСТ ISO 2531-2022

037102

Диаметр мм.	Количество шт.	Количество м.	Масса теор. тн.	Тип соединения	Кол-во резиновых колец шт.	Испытано гидравлич еским давление м, бар.	Временное сопротивлен ие (предел прочности на разрыв) кгс/мм ² . не менее	Условный предел текучести , кгс/мм ² . не менее	Относи тельное удлинение, %. не менее	Твердость , НВ, не более
500	10	60	6,807	Тупон		40	42.0	30.0	10.0	230.0
100	60	360	5,814	Тупон		50	42.0	30.0	10.0	230.0
300	28	168	9,5676	Тупон		50	42.0	30.0	10.0	230.0
400	45	270	25,128	Тупон		40	42.0	30.0	10.0	230.0
150	16	96	2,5664	РЛ		50	42.0	30.0	10.0	230.0
100	66	396	7,7352	РЛ		50	42.0	30.0	10.0	230.0

Номер сертификата соответствия	Номер экспертного заключения на продукцию	Примечание
РОСС RU С-RU.AD85.В.00155/23	1769 от 31.08.2023г.	Тупон ,цинк-алюминий 400 г/кв м,ц/л,лак
	СТР RU.08.08.09.013.Е.002194.09.23	Тупон бл

Поставщик гарантирует качество продукции при условии соблюдения потребителем требований
транспортировки, погрузки, выгрузки, хранения и монтажа
При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Контролер ОТК

Начальник ОТК

Тупон ,цинк-алюминий 400 г/кв м,ц/л,лак
Тупон бл
Тупон ,цинк-алюминий 400 г/кв м,ц/л,лак
Тупон ,цинк-алюминий 400 г/кв м,ц/л,лак
РЛ ,цинк-алюминий 400 г/кв м,ц/л,лак
РЛ ,цинк-алюминий 400 г/кв м,ц/л,лак