

ROCKWOOL®

ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д. 48а
www.rockwool.ru



**Паспорт № 010217/3/25001863
от 02 Февраля 2017 г.**

1. Информация о продукте												
1.1	Продукция	Изделия теплоизоляционные из каменной ваты Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф										
1.2	Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15										
1.3	Размеры, мм	<table><tr><td>1000</td><td>×</td><td>57</td><td>×</td><td>40</td></tr><tr><td>Длина</td><td></td><td>Вн.диаметр</td><td></td><td>Толщина стенки</td></tr></table>	1000	×	57	×	40	Длина		Вн.диаметр		Толщина стенки
1000	×	57	×	40								
Длина		Вн.диаметр		Толщина стенки								
1.4	Номер партии	25001863										
1.5	Дата изготовления	2017.02.01										
1.6	Номер смены	3										

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		Ед. изм.	Метод испытания	Значение
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ EN 1602	114,0±12,0%

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу
строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Общество с ограниченной ответственностью
«РОКВУЛ»
143985, Московская область, г. Балашиха
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А
Отдел технического контроля и качества

Контролер СИИМ

Филиппова С.