

ООО «РТП»

140326, Московская обл., Егорьевский г.о., с. Лелечи, строение 61Б

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Арт.: 10351 Труба RTP PP-R/PP-R GF/PP-R SDR 6/S2,5-25x4,2 PN25 ГОСТ 32415-2013

ТУ 2248-004-78044889-2013

НОМЕР ПАРТИИ: PPR/2542/2811

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 28.11.2022г.

РАЗМЕР ПАРТИИ: м.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ГОСТ	Результат испытания
1	Внешний вид, маркировка	Трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На трубах допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выходящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Не допускаются на наружной, внутренней и торцевой поверхностях пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид труб должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке.	Внешний вид и качество поверхности трубы соответствует контрольным образцам. Маркировка имеется.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Наружный диаметр, мм	25+0,3	соответствует
2.2	Толщина стенки, мм	4,2+0,7	соответствует
2.3	Длина трубы, мм	4010±10	соответствует
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200	соответствует
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении труб: при температуре 20°C, начальном напряжении в стенке трубы- 16,0 МПа, час, не менее	1	соответствует

Заключение Труба «RTP» PP-R/PP-R GF/PP-R SDR 6/S2,5-25x4,2 PN25 (партия PPR/2542/2811)

соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 ТУ 2248-004-78044889-2013.

Контролер ОТК



Панова М.А.
28 ноября 2022г.