1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пожарная подставка предназначена для установки на ней пожарного гидранта на напорном трубопроводе с температурой рабочей среды от 5 до 50 °С, а давление до 1,0 МПа (10 кгс/см^2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и габаритные размеры пожарных подставок должны соответствовать ГОСТ 5525-88, приведены в таблице. Материал: Сталь.



Диаметр прохода, DN	L, мм	L1,мм	Масса, кг	
			ППФ	ППФО
50	200	225	29	26
65			30	28
80			32	30
100			34	32
150		250	42	35
200		275	48	40
250		300	57	47
300	250	325	72	57

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:
- пожарная подставка;
- паспорт .

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Требование безопасности по ГОСТ 12.2.037.

5. КОНСЕРВАЦИЯ

При введении изделия в эксплуатацию расконсервация не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Пожарная подставка изготовлена и принята в соответствии с требованиями конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска «_____»_____20 г.

Приёмку произвёл _____

(подпись)

ОТК

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие пожарной подставки требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Пожарная подставка транспортируется в крытых или открытых транспортных средствах.

Допускается перевозить всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, существующими на транспорте данного вида.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Казанский Завод Стальных Деталей»

ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ ОДНОСТОРОНЯЯ ФЛАНЦЕВАЯ

ПАСПОРТ

ООО «КЗСД»
420051, РТ. Г.Казань, ул.Химическая, д.7