

Общество с ограниченной ответственностью "УралОтвод"

623460, Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Новая, 34.
Тел./факс: 8-(3439)35-10-45
www.uralotvod.ru
torg@uralotvod.ru

ИНН: 6612027673
КПП: 661201001
ОГРН: 1086612002685

р/с: 40702810914300000012 в ОАО «СБ-Банк»
к/с: 30101810800000000756
БИК: 046577756



Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU. АБ53. В.01734/21 Срок действия до 31.08.2026г.

ПАСПОРТ № 4023

Заказчик: ООО «Сантехкомплект»

Условное обозначение деталей	Количество шт.	Номер партии	Дата изготовления отводов	Механические свойства					Условное давление, МПа	Масса шт., кг
				Временн. сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относит. удлинен. %	Относит. сужение, %	Ударная вязкость, Дж/см ²		
Отвод П90 76*3,5 ст.20	12096	003	21.10.2023	418	290	33	-	-	16	1
Отвод П90 76*4,0 ст.20	2016	003	21.10.2023	418	290	33	-	-	16	1,1
Отвод П90 108*3,5 ст.20	1800	005	12.10.2023	418	290	33	-	-	16	2,2
Отвод П90 89*3,5 ст.20	1320	003	13.09.2023	418	290	33	-	-	16	1,4

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУФАБРИКАТЕ

Условное обозначение ТРУБА ГОСТ 8732-78	Номер сопроводительного документа	Номер партии/плавки	Изготовитель
60*3,5	АК-536625/08	51382/0R3929	АО Первоуральский новотрубный завод
60*4	АК-536625/08	51388/0R3924	АО Первоуральский новотрубный завод
76*4	АК-526671/08	71616 / 6658	АО Первоуральский новотрубный завод
60*3,5	АК-536625/08	51381/0R3929	АО Первоуральский новотрубный завод

Продукция соответствует ГОСТ 17380-2001, ГОСТ 17375-2001 и годна для использования по назначению (эксплуатации)

Контролер ОТК

Корюкова Н.И.



И.И. Камп ОТК