

ООО «АГРИГАЗПОЛИМЕР»  
249030 Калужская область  
г. Обнинск, улица Университетская, здание 50в  
Тел. (484) 397-96-17  
E-mail: info@agrigaz.ru

ПАСПОРТ № 527

08.12.2021 г.

СЕРТИФИКАТ  
Регистрационный № РОСС RU.32102.02.00209  
От 19.07.2021



ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ

ОКПД2 22.21.29.110

Труба DN 110 SN 4 PVC-U ГОСТ Р 54475-2011

Партия № б/п  
Количество: пог.м  
Дата изготовления: 2021 г.

Материал: композиция НПВХ

Получатель: ООО «Сантехкомплект»

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования НД                                                                                                                                                                                                                                            | Результат испытаний |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Внешний вид:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | На поверхности труб не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения. Внутренняя поверхность труб должна быть гладкой. Окраска изделий должна быть сплошной и равномерной. Рекомендуемый цвет наружной поверхности - оранжево-коричневый | Соответствует       |
| 2     | Размеры мм:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|       | - наружный диаметр                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110 + 0,3                                                                                                                                                                                                                                                | Соответствует       |
|       | - толщина стенки                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,7 + 0,5                                                                                                                                                                                                                                                | Соответствует       |
|       | - внутренний диаметр раструба                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120,6 <sup>+0,7</sup> - 0,3<br>110,3 + 0,6                                                                                                                                                                                                               | Соответствует       |
| 3     | Кольцевая жёсткость, кН/м <sup>2</sup> , не менее                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                        | Соответствует       |
| 4     | Изменение длины труб после прогрева, %, не более                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                        | Соответствует       |
| 5     | Температура размягчения по Вика, °С, не менее                                                                                                                                                                                                                                                   | 79                                                                                                                                                                                                                                                       | Соответствует       |
| 6     | Кольцевая гибкость при 30% деформации                                                                                                                                                                                                                                                           | Не должно быть:<br>- трещин,<br>- расслоений внутренней и наружной стенки,<br>- остаточных короблений, изломов и углублений                                                                                                                              | Соответствует       |
| 7     | Герметичность соединений с уплотнительным кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба:<br>а) при давлении воды 5 кПа (0,05 бар);<br>б) при давлении воды 50 кПа (0,5 бар);<br>в) при отрицательном давлении минус 30 кПа ((-0,3) бар). | а) без протечек в течение 15 мин<br>б) без протечек в течение 15 мин<br>в) повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин                                                                                                                        | Соответствует       |

Гарантийный срок - два года со дня изготовления труб.

Маркировка и упаковка - удовлетворительны.

Условия хранения - трубы хранят, исключая вероятность их механических повреждений в условиях 2 (С) или условиях 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150, раздел 10. Допускается хранение в условиях или 8 (ОЖ 3) сроком не более 6 месяцев.

Заключение Отдела контроля качества: трубы полимерные со структурированной стенкой соответствуют требованиям ГОСТ Р 54475-2011

Начальник Отдела контроля качества

/ Е. Ю. Баранов/



Действительно с печатью Отдела контроля качества