

Упаковочный талон
ООО «Производственное
предприятие «Краснокутский
арматурный
завод»

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) -11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012
ДУ 50

6 штук

Упаковщик

ОТК
Сорокина

« »

2024г.



Общество с ограниченной
Ответственностью
«Производственное предприятие
«Краснокутский арматурный
завод»

413232 г. Красный Кут
Саратовской области
ул. Куховаренко, 192
Паспорт и инструкция по эксплуатации

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный
Ру 1,0 МПа (10кгс/см²)- 11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012

Гарантийный срок
эксплуатации - 12 мес.

ОТК

« »

2024г.

Упаковочный талон
ООО «Производственное
предприятие «Краснокутский
арматурный
завод»

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) -11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012
ДУ 50

6 штук

Упаковщик

ОТК
Сорокина

« »

2024г.



Общество с ограниченной
Ответственностью
«Производственное предприятие
«Краснокутский арматурный
завод»

413232 г. Красный Кут
Саратовской области
ул. Куховаренко, 192

Паспорт и инструкция по эксплуатации

Кран конусный проходной
сальниковый муфтовый латунный
Ру 1,0 МПа (10кгс/см²)- 11Б66к
ТУ 3712-001-75973708-2012

Гарантийный срок
эксплуатации - 12 мес.

ОТК

« »

2024г.

Паспорт и инструкция по эксплуатации
Крана конусного проходного сальникового муфтового латунного 11Б6бк по
ТУ 3712-001-75973708-2012

1. Технические характеристики

- 1.1. Ру 1,0 МПа (10кгс\см²)
- 1.2. Рабочая среда – вода, самосмазывающие жидкости.
- 1.3. Температура рабочей среды: вода до +80 °С, самосмазывающие жидкости до +100 °С.
- 1.4. Герметичность затвора по классу С ГОСТ 9544-2005.

2. Указания мер безопасности.

- 2.1. Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается производить работы при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.
- 2.2. Перед установкой кранов на трубопровод проверить состояние внутренних полостей крана и трубопровода. Краны и трубопровод должны быть очищены от загрязнения.

3. Указания по эксплуатации и хранению

- 3.1. В период эксплуатации, при обнаружении течи среды через сальниковое уплотнение, произвести подтяжку сальника.
- 3.2. Краны должны храниться в условиях, гарантирующих их от повреждения и загрязнения.

Норматив возврата цветных металлов при списании крана				
Обозначение Детали	Наименование детали	Марка материала	Масса детали (кг)	Норматив возврата (кг)
0535402324503	Пробка	ЛЦ 40СД	0,415	0,410
0535409861193	Гайка	ЛЦ 40 Сд	0,150	0,135
0535508216105	Корпус	ЛЦ 40 Сд	1,065	1,000

Паспорт и инструкция по эксплуатации крана конусного проходного сальникового
муфтового латунного 11Б6бк. ТУ 3712-001-75973708-2012

1. Технические характеристики.

- 1.1. Ру 1,0 МПа (10кгс\см²)
- 1.2. Рабочая среда – вода, самосмазывающие жидкости.
- 1.3. Температура рабочей среды: вода до +80 °С, самосмазывающие жидкости до +100 °С.
- 1.4. Герметичность затвора по классу С ГОСТ 9544-2005.

2. Указания мер безопасности

- 2.1. Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается производить работы при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.
- 2.2. Перед установкой кранов на трубопровод проверить состояние внутренних полостей крана и трубопровода. Краны и трубопровод должны быть очищены от загрязнения.

3. Указания по эксплуатации и хранению.

- 3.1. В период эксплуатации, при обнаружении течи среды через сальниковое уплотнение, произвести подтяжку сальника.
- 3.2. Краны должны храниться в условиях, гарантирующих их от повреждения и загрязнения.

Норматив возврата цветных металлов при списании крана				
Обозначение Детали	Наименование детали	Марка материала	Масса детали (кг)	Норматив возврата (кг)
0535402324503	Пробка	ЛЦ 40СД	0,415	0,410
0535409861193	Гайка	ЛЦ 40 Сд	0,150	0,135
0535508216105	Корпус	ЛЦ 40 Сд	1,065	1,000