

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
 350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
 тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
 Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель органа инспекции

О.И.Бушмелева
ФИО

Экспертное заключение

№ 000940

от 07.06.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Стальные панельные радиаторы торговой марки «Heaton»**1. Заявитель:** ООО «Сантехкомплект»

ОГРН 1037739344719 ИНН 7736192449.

Юридический адрес: 142701, Московская обл, городской округ Ленинский, г Видное, Белокаменное шоссе, 1 к 4, 50, Российская Федерация

Производитель: ООО «РОЯЛ ТЕРМО РУС» Адрес: 601021, Россия, Владимирская область, Киржачский р-н, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.1.**2. Основание для проведения инспекции:** заявление ООО «Авангард-тест», (ИНН 7707755055, ОГРН 1117746606890, 125212, г. Москва, улица Адмирала Макарова, д.8, стр. 1) № 000917 от 01.06.2022 г.**3. Место проведения инспекции (фактический адрес):** Орган инспекции «Эксперт-Юг», г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф.9/2, 9/6.**4. Дата (время) проведения инспекции:** с 01.06.2022 г. по 07.06.2022 г.**5. Представленные на экспертизу материалы:**

- Копия Протоколов лабораторных испытаний № 05/01-148/АГ-22 от 24.05.2022, № 05/02-149/АГ-22 от 26.05.2022 г., выданные: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- Копия ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные»;
- Макет этикеток;

6. Экспертиза проведена на соответствие:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В ходе экспертизы установлено:**Область применения:** Применяемые в системах центрального или автономного водяного отопления жилых, административных и производственных зданий и сооружений, в том числе для детских и дошкольных учреждений и объектов здравоохранения**Продукция производится по:** ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные».

Экспертиза проведена в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования показателей образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол лабораторных испытаний № 05/01-148/АГ-22 от 24.05.2022 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: фрагмент стального панельного радиатора торговой марки «Heaton»				
Устойчивость к дезинфицирующим средствам				
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.	Балл	ГОСТ Р ИСО 14698-1-2005 ГОСТ Р ИСО 14698-2-2005	Не допускается	Не обнаружено

Протокол лабораторных испытаний № 05/02-149/АГ-22 от 26.05.2022 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец 1: фрагмент стального панельного радиатора торговой марки «Heaton»				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели				
Модельная среда – воздушная среда				
Насыщенность 1,0 м ² образца на 1 м ³ климатической камеры.				
Время экспозиции-48 часов. Температура в камере 24°С. Относительная влажность 45%.				
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.186-89	не более 0,01	менее 0,004
Акрилонитрил	мг/м ³	МУК 4.1.1044а-01	не более 0,03	менее 0,01
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	не более 0,10	менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	не более 0,02	менее 0,01
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	не более 0,002	менее 0,001
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МР 01.018-07	70-120	77
Физико-гигиенические показатели				
Напряженность электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	15,0	Менее 3,0

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец 2: фрагмент стального панельного радиатора торговой марки «Heaton»			
Радиологические показатели			
Удельная активность радионук-лидов, Бк/кг	Не более 300	Менее 60	МВИ №40090.4Г006

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлен макет этикетки, с указанием данных: наименование продукции, срок гарантии, нормативный документ, наименование и адрес изготовителя.

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, а также анализа протоколов лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Стальные панельные радиаторы торговой марки «Heaton», производитель: ООО «РОЯЛ ТЕРМО РУС» Адрес: 601021, Россия, Владимирская область, Киржачский р-н, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.1, соответствует нормативам и требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач
Должность исполнителя


подпись

Квашулько А.П.
ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»


подпись

Набоких В.С.
ФИО